

#74391#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/02/24г.-24/03/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая,78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00206996 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x2B04 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.02.2024	62,59	45,04	17,55	9,09	8,93	3,29	3,29	5,64	4	7	0,41	0,255	9	0	
28.02.2024	62,4	44,54	17,86	22,08	21,69	9,02	9,02	12,67	4	7	0,95	0,567	24	0	
29.02.2024	62,58	44,33	18,25	21,89	21,51	9,18	9,18	12,33	4	7	0,938	0,549	24	0	
01.03.2024	62,32	44,1	18,22	22,57	22,15	9,07	9,07	13,08	4	7	0,979	0,582	24	0	
02.03.2024	62,33	43,47	18,86	22,2	21,79	9,06	9,06	12,73	4	7	0,963	0,559	24	0	
03.03.2024	62,31	43,8	18,51	22,78	22,39	9,1	9,1	13,29	4	7	0,996	0,589	24	0	
04.03.2024	62,55	44,18	18,37	21,74	21,36	9,19	9,19	12,17	4	7	0,928	0,538	24	0	
05.03.2024	62,2	43,92	18,28	21,37	20,99	9,29	9,29	11,7	4	7	0,898	0,517	24	0	
06.03.2024	62,3	43,75	18,55	22,29	21,91	9,03	9,03	12,88	4	7	0,97	0,566	24	0	
07.03.2024	62,35	46,97	15,38	20,94	20,59	9,2	9,2	11,39	4	7	0,852	0,526	24	0	
08.03.2024	62,38	44,58	17,8	24,03	23,59	10,69	10,69	12,9	4	7	0,994	0,584	24	0	
09.03.2024	62,26	44,43	17,83	23,04	22,62	10,72	10,72	11,9	4	7	0,93	0,538	24	0	
10.03.2024	62,36	44,37	17,99	24,36	23,92	10,74	10,74	13,18	4	7	1,015	0,592	24	0	
11.03.2024	62,64	44,72	17,92	22,93	22,5	10,74	10,74	11,76	4	7	0,928	0,526	24	0	
12.03.2024	62,34	44,69	17,65	22,94	22,53	10,8	10,8	11,73	4	7	0,921	0,53	24	0	
13.03.2024	62,43	44,72	17,71	23,6	23,2	10,52	10,52	12,68	4	7	0,976	0,572	24	0	
14.03.2024	62,77	45,1	17,67	24,26	23,82	10,49	10,49	13,33	4	7	1,02	0,604	24	0	
15.03.2024	62,3	44,64	17,66	21,92	21,52	10,61	10,61	10,91	4	7	0,868	0,494	24	0	
16.03.2024	62,36	44,74	17,62	22,53	22,11	10,56	10,56	11,55	4	7	0,904	0,524	24	0	
17.03.2024	62,44	44,58	17,86	24,01	23,59	10,52	10,52	13,07	4	7	1,003	0,59	24	0	
18.03.2024	62,88	45,09	17,79	23,54	23,12	10,5	10,5	12,62	4	7	0,977	0,573	24	0	
19.03.2024	62,28	44,84	17,44	21,91	21,51	10,71	10,71	10,8	4	7	0,857	0,489	24	0	
20.03.2024	62,37	44,21	18,16	22,86	22,45	10,43	10,43	12,02	4	7	0,938	0,536	24	0	
21.03.2024	62,58	45,32	17,26	22,92	22,52	10,38	10,38	12,14	4	7	0,939	0,552	24	0	
22.03.2024	62,51	44,63	17,88	23,04	22,61	10,28	10,28	12,33	4	7	0,952	0,554	24	0	
23.03.2024	62,56	45,12	17,44	24,24	23,82	10,02	10,02	13,8	4	7	1,038	0,629	24	0	
24.03.2024	62,57	45,05	17,52	24,12	23,69	10,2	10,2	13,49	4	7	1,022	0,615	24	0	
Итого:				603,2	592,43	264,34	264,34	328,09			25,166	14,75	633	0	
Средние:	62,44	44,62	17,81						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26/02/2424:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24/03/2424:00	603,2	592,43	264,34	264,34	328,09	25,166	14,75	633	0
Итого:	603,2	592,43	264,34	264,34	328,09	25,166	14,75	633	0

Период нормальной работы 633ч

Период отсутств.счета/тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 646ч

Представитель абонента _____ представитель теплоснабж.организации _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 25 » 03 2024