

#78769#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2024	62,51	44,63	17,88	23,04	22,61	10,28	10,28	12,33	4	7	0,952	0,554	24	0	
23.03.2024	62,56	45,12	17,44	24,24	23,82	10,02	10,02	13,8	4	7	1,038	0,629	24	0	
24.03.2024	62,57	45,05	17,52	24,12	23,69	10,2	10,2	13,49	4	7	1,022	0,615	24	0	
25.03.2024	62,62	44,85	17,77	23,38	22,97	10,19	10,19	12,78	4	7	0,983	0,579	24	0	
26.03.2024	62,43	45,03	17,4	22,51	22,11	10,28	10,28	11,83	4	7	0,918	0,539	24	0	
27.03.2024	62,24	44,63	17,61	23,28	22,86	10,17	10,17	12,69	4	7	0,965	0,572	24	0	
28.03.2024	62,78	45,55	17,23	22,76	22,34	10,09	10,09	12,25	4	7	0,942	0,563	24	0	
29.03.2024	62,4	44,82	17,58	21,79	21,4	10,21	10,21	11,19	4	7	0,878	0,508	24	0	
30.03.2024	62,4	45,26	17,14	22,09	21,7	10,04	10,04	11,66	4	7	0,898	0,534	24	0	
31.03.2024	62,56	46,08	16,48	24,2	23,77	10,09	10,08	13,69	4	7	1,022	0,639	24	0	
01.04.2024	62,91	46,86	16,05	23,16	22,74	11,23	11,19	11,55	4	7	0,907	0,544	24	0	
02.04.2024	62,66	46,42	16,24	22,9	22,5	10,66	10,64	11,86	4	7	0,914	0,553	24	0	
03.04.2024	62,31	45,17	17,14	21,42	21,02	9,56	9,56	11,46	4	7	0,878	0,525	24	0	
04.04.2024	63,17	48,2	14,97	26,97	26,47	15,92	15,8	10,67	4	7	0,909	0,512	24	0	
05.04.2024	63,49	49,62	13,87	33,09	32,47	22,19	21,95	10,52	4	7	0,97	0,524	24	0	
06.04.2024	63,45	49,46	13,99	33,55	32,92	21,2	20,96	11,96	4	7	1,047	0,596	24	0	
07.04.2024	63,51	49,55	13,96	32,73	32,12	21,01	20,77	11,35	4	7	1,009	0,566	24	0	
08.04.2024	63,7	49,82	13,88	31,86	31,28	21,14	20,9	10,38	4	7	0,951	0,522	24	0	
09.04.2024	63,41	50,04	13,37	31,41	30,83	21,25	21,01	9,82	4	7	0,9	0,497	24	0	
10.04.2024	63,15	49,89	13,26	30,29	29,73	20,93	20,69	9,04	4	7	0,843	0,457	24	0	
11.04.2024	63,51	49,74	13,77	32,15	31,56	22,74	22,5	9,06	4	7	0,886	0,451	24	0	
12.04.2024	63,37	49,57	13,8	31,71	31,15	22,46	22,22	8,93	4	7	0,872	0,446	24	0	
13.04.2024	63,18	49,32	13,86	32,58	31,96	22,46	22,22	9,74	4	7	0,923	0,484	24	0	
14.04.2024	63,35	49,41	13,94	33,73	33,09	22,4	22,16	10,93	4	7	0,999	0,545	24	0	
15.04.2024	63,4	49,14	14,26	32,04	31,45	22,46	22,22	9,23	4	7	0,901	0,453	24	0	
16.04.2024	63,05	48,65	14,4	32,03	31,45	22,39	22,15	9,3	4	7	0,905	0,452	24	0	
17.04.2024	63,32	48,58	14,74	32,69	32,1	22,33	22,09	10,01	4	7	0,958	0,49	24	0	
18.04.2024	63,09	48,46	14,63	33,86	33,25	22,25	22,01	11,24	4	7	1,028	0,547	24	0	
19.04.2024	63,6	48,91	14,69	32,62	32,01	22,4	22,16	9,85	4	7	0,951	0,486	24	0	
20.04.2024	63,51	49,4	14,11	33,34	32,69	22,24	22	10,69	4	7	0,988	0,53	24	0	
21.04.2024	63,48	49,17	14,31	33,83	33,17	22,31	22,07	11,1	4	7	1,018	0,552	24	0	
22.04.2024	63,66	49,13	14,53	32,58	31,96	22,31	22,07	9,89	4	7	0,949	0,489	24	0	
23.04.2024	63,27	48,91	14,36	32,45	31,84	22,34	22,1	9,74	4	7	0,93	0,481	24	0	
Итого:				944,4	927,03	567,75	563	364,03			31,254	17,434	792	0	
Средние:	63,04	47,71	15,33						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2424:00	531,8	522,31	233,84	233,84	288,47	22,154	12,952	561	0
23/04/2424:00	1476,2	1449,34	801,59	796,84	652,5	53,408	30,386	1353	0
Итого:	944,4	927,03	567,75	563	364,03	31,254	17,434	792	0

Период нормальной работы 192ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1391ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

