

#94685#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2024	63,94	50,77	13,17	29,69	29,15	22,48	22,24	6,91	4	7	0,734	0,353	24	0	
23.08.2024	63,85	50,45	13,4	30,09	29,55	22,36	22,12	7,43	4	7	0,766	0,378	24	0	
24.08.2024	63,82	50,88	12,94	29,77	29,24	22,29	22,05	7,19	4	7	0,742	0,371	24	0	
25.08.2024	64	51,09	12,91	30,32	29,72	22,27	22,03	7,69	4	7	0,775	0,399	24	0	
26.08.2024	64	51,33	12,67	29,99	29,4	22,26	22,02	7,38	4	7	0,751	0,38	24	0	
27.08.2024	61,93	49,91	12,02	30,59	30,04	22,24	22	8,04	4	7	0,759	0,404	24	0	
28.08.2024	63,99	51,2	12,79	29,87	29,31	22,26	22,02	7,29	4	7	0,745	0,377	24	0	
29.08.2024	64,2	51,62	12,58	30,73	30,17	22,21	21,97	8,2	4	7	0,804	0,426	24	0	
30.08.2024	63,92	51,53	12,39	29,93	29,39	22,04	21,8	7,59	4	7	0,755	0,396	24	0	
31.08.2024	63,93	51,1	12,83	29,05	28,51	21,47	21,23	7,28	4	7	0,734	0,376	24	0	
01.09.2024	63,89	50,94	12,95	30,98	30,37	21,53	21,29	9,08	4	7	0,855	0,469	24	0	
02.09.2024	64,07	50,92	13,15	29,25	28,7	21,5	21,26	7,44	4	7	0,753	0,382	24	0	
03.09.2024	63,86	51,07	12,79	29,24	28,71	21,58	21,34	7,37	4	7	0,739	0,379	24	0	
04.09.2024	63,47	50,76	12,71	28,06	27,55	21,51	21,27	6,28	4	7	0,668	0,326	24	0	
05.09.2024	63,97	51,16	12,81	28,79	28,25	21,32	21,08	7,17	4	7	0,724	0,369	24	0	
06.09.2024	63,59	50,86	12,73	28,03	27,5	21,21	20,97	6,53	4	7	0,678	0,339	24	0	
07.09.2024	63,58	50,92	12,66	28,61	28,09	21,21	20,97	7,12	4	7	0,716	0,368	24	0	
08.09.2024	63,9	51,12	12,78	29,17	28,61	21,24	21	7,61	4	7	0,754	0,393	24	0	
09.09.2024	63,86	50,96	12,9	28,55	28,01	21,24	21	7,01	4	7	0,719	0,36	24	0	
10.09.2024	63,6	50,87	12,73	28,61	28,1	21,2	20,96	7,14	4	7	0,721	0,369	24	0	
11.09.2024	63,1	50,44	12,66	29,02	28,51	21,19	20,95	7,56	4	7	0,74	0,379	24	0	
12.09.2024	63,86	50,78	13,08	28,83	28,3	21,11	20,87	7,43	4	7	0,747	0,383	24	0	
13.09.2024	63,41	50,22	13,19	29,25	28,7	21,09	20,85	7,85	4	7	0,769	0,398	24	0	
14.09.2024	63,62	50,32	13,3	28,81	28,24	21,13	20,89	7,35	4	7	0,745	0,38	24	0	
15.09.2024	63,67	50,38	13,29	30,3	29,7	21,02	20,78	8,92	4	7	0,844	0,456	24	0	
16.09.2024	63,77	50,43	13,34	28,44	27,9	21,12	20,88	7,02	4	7	0,723	0,358	24	0	
17.09.2024	63,78	50,56	13,22	28,28	27,76	21,08	20,84	6,92	4	7	0,715	0,356	24	0	
18.09.2024	63,8	50,74	13,06	29,13	28,58	21,15	20,91	7,67	4	7	0,762	0,394	24	0	
19.09.2024	63,76	50,83	12,93	24,43	23,97	16,58	16,39	7,58	4	7	0,695	0,34	24	0	
20.09.2024	61,28	24,85	36,43	9,69	9,52	0	0	9,52	4	7	0,581	0,236	24	0	
21.09.2024	61,15	24,56	36,59	9,69	9,51	0	0	9,51	4	7	0,582	0,234	24	0	
22.09.2024	62,02	24,29	37,73	12,3	12,11	0	0	12,11	4	7	0,75	0,296	24	0	
23.09.2024	60,94	24,24	36,7	9,15	9	0	0	9	4	7	0,547	0,218	24	0	
Итого:				886,64	870,17	620,89	613,98	256,19			24,092	12,042	792	0	
Средние:	63,44	47,63	15,8						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/24:00	5055,35	4962,41	3431,99	3399,09	1563,32	145,094	76,625	4233	0
23/09/24:00	5941,99	5832,58	4052,88	4013,07	1819,51	169,186	88,667	5025	0
Итого:	886,64	870,17	620,89	613,98	256,19	24,092	12,042	792	0

+ расор
241. 0880³
23. 994 Рас

Период нормальной работы 792ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 509ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

