

#132225#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/05/25г.-22/06/25г.

Абонент: _ ООО Мастер

Адрес: _ Коммунистическая, 58 а-г

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00211296

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х95А2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2025	72,67	69,71	2,96	214,21	209,18	214,13	209,43	-0,25	6	4	0,613	0	24	0	
23.05.2025	72,6	69,59	3,01	214,89	209,86	214,73	210,03	-0,17	6	4	0,63	0,004	24	0	
24.05.2025	72,47	69,5	2,97	214,13	209,09	213,98	209,33	-0,24	6	4	0,616	0	24	0	
25.05.2025	72,49	69,53	2,96	212,91	207,93	212,82	208,16	-0,23	6	4	0,609	0,003	24	0	
26.05.2025	72,4	69,42	2,98	213,27	208,31	213,11	208,47	-0,16	6	4	0,62	0,001	24	0	
27.05.2025	72,58	69,7	2,88	216,9	211,82	216,61	211,88	-0,06	6	4	0,614	0,007	24	0	
28.05.2025	73,01	70,17	2,84	220,69	215,46	220,27	215,41	0,05	6	4	0,625	0,012	24	0	
29.05.2025	72,44	69,61	2,83	220,37	215,23	220,07	215,26	-0,03	6	4	0,613	0,008	24	0	
30.05.2025	72,55	69,74	2,81	221,47	216,29	221,2	216,34	-0,05	6	4	0,613	0,009	24	0	
31.05.2025	72,52	69,64	2,88	219,45	214,32	219,28	214,48	-0,16	6	4	0,616	0,005	24	0	
01.06.2025	72,61	69,76	2,85	218,16	213,05	218,01	213,21	-0,16	6	4	0,605	0,004	24	0	
02.06.2025	72,99	70,16	2,83	222,05	216,78	221,77	216,87	-0,09	6	4	0,616	0,007	24	0	
03.06.2025	72,44	69,64	2,8	214,16	209,16	214,12	209,42	-0,26	6	4	0,577	-0,002	24	0	
04.06.2025	72,36	67,67	4,69	79,79	77,92	87,5	85,67	-7,75	6	4	-0,067	-0,26	24	0	*
05.06.2025	25,31	25,65	-0,34	0	0	13,52	13,52	-13,52	6	4	-0,202	-0,202	24	0	*
06.06.2025	22,48	22,08	0,4	0	0	13,46	13,46	-13,46	6	4	-0,15	-0,15	24	0	*
07.06.2025	21,39	21,18	0,21	0	0	13,48	13,48	-13,48	6	4	-0,144	-0,144	24	0	*
08.06.2025	20,74	20,61	0,13	0	0	13,43	13,43	-13,43	6	4	-0,133	-0,133	24	0	*
09.06.2025	19,88	19,74	0,14	0	0	13,45	13,45	-13,45	6	4	-0,12	-0,12	24	0	*
10.06.2025	19,17	19,03	0,14	0	0	12,38	12,38	-12,38	6	4	-0,107	-0,107	22	2	*
11.06.2025	18,64	18,51	0,13	0	0	13,49	13,49	-13,49	6	4	-0,1	-0,1	24	0	*
12.06.2025	17,79	17,71	0,08	0	0	13,44	13,44	-13,44	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
13.06.2025	17,17	17,14	0,03	0	0	13,47	13,47	-13,47	6	4	-0,086	-0,086	24	0	*
14.06.2025	17,29	17,22	0,07	0	0	13,45	13,45	-13,45	6	4	-0,088	-0,088	24	0	*
15.06.2025	17,79	17,71	0,08	0	0	13,48	13,48	-13,48	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
16.06.2025	18,02	17,99	0,03	0	0	13,51	13,51	-13,51	6	4	-0,096	-0,096	24	0	*
17.06.2025	20,15	20,66	-0,51	0	0	13,24	13,24	-13,24	6	4	-0,131	-0,131	24	0	*
18.06.2025	72,28	66,09	6,19	125,18	122,27	131,55	128,91	-6,64	6	4	0,396	-0,138	24	0	*
19.06.2025	72,31	68,8	3,51	213,65	208,66	215,08	210,46	-1,8	6	4	0,632	-0,084	24	0	
20.06.2025	72,44	69,06	3,38	216,4	211,33	217,22	212,57	-1,24	6	4	0,65	-0,051	24	0	
21.06.2025	72,21	68,77	3,44	214,63	209,65	215	210,41	-0,76	6	4	0,684	-0,02	24	0	
22.06.2025	72,37	69,03	3,34	213,23	208,25	213,34	208,74	-0,49	6	4	0,676	-0,011	24	0	
Итого:				3885,5	3794,56	4073,5	3988,85	-194,29			9,389	-2,055	766	2	
Средние:	51,04	49,08	1,96						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2524:00	93169	91019,18	91487,64	89844,54	1174,64	914,156	80,058	9400	47
22/06/2524:00	97054,54	94813,74	95561,23	93833,39	980,35	923,545	78,003	10166	49
Итого:	3885,54	3794,56	4073,59	3988,85	-194,29	9,389	-2,055	766	2

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 32ч

Время работы прибора после сброса 10230ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

