

#145053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 58 а-г, Калининград

4342

7948

ВКТ-7

00211296

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,615	0,015	220,55	220,14	215,38	215,31	0,07	24	0	0	72,5	69,7	2,79	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,607	0,014	220,91	220,55	215,75	215,72	0,03	24	0	0	72,4	69,6	2,76	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,639	0,009	221,82	221,49	216,62	216,65	-0,03	24	0	0	72,6	69,6	2,92	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,636	0,007	220,47	220,22	215,3	215,4	-0,1	24	0	0	72,5	69,6	2,96	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,587	0,001	221,01	220,91	215,82	216,07	-0,25	24	0	0	72,6	69,9	2,75	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,602	0,004	221,78	221,59	216,58	216,71	-0,13	24	0	0	72,5	69,8	2,77	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,623	0,003	220,27	220,1	215,09	215,27	-0,18	24	0	0	72,6	69,7	2,91	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,605	0	220,07	219,94	214,91	215,13	-0,22	24	0	0	72,6	69,7	2,84	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,611	0,011	223,12	222,86	217,9	217,95	-0,05	24	0	0	72,7	69,9	2,78	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,613	0,004	222,48	222,29	217,28	217,45	-0,17	24	0	0	72,3	69,5	2,82	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,65	0,013	224,68	224,23	219,43	219,34	0,09	24	0	0	72,4	69,6	2,88	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,667	0,032	227,61	226,8	222,26	221,85	0,41	24	0	0	72,6	69,7	2,86	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,636	0,017	219,2	218,7	214,09	213,94	0,15	24	0	0	72,2	69,4	2,89	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,673	0,018	217,52	216,98	212,44	212,29	0,15	24	0	0	72,3	69,2	3,09	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,674	0,02	219,24	218,63	214,07	213,87	0,2	24	0	0	72,6	69,5	3,05	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,618	0,012	218,77	218,38	213,64	213,62	0,02	24	0	0	72,5	69,7	2,85	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,629	0,01	220,31	219,92	215,15	215,15	0	24	0	0	72,3	69,4	2,89	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,647	0,01	218,5	218,16	213,37	213,42	-0,05	24	0	0	72,4	69,4	3,01	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,64	0,01	218,42	218,05	213,31	213,32	-0,01	24	0	0	72,4	69,4	2,96	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,579	0,001	213,25	213,11	208,27	208,45	-0,18	24	0	0	72,4	69,6	2,79	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,605	-0,004	213,44	213,4	208,41	208,7	-0,29	24	0	0	72,8	69,8	2,95	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,611	0,022	224,39	223,79	219,18	218,9	0,28	24	0	0	72,3	69,6	2,67	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,589	0,007	218,83	218,59	213,75	213,83	-0,08	24	0	0	72,2	69,5	2,73	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,577	-0,001	217,17	217,15	212,18	212,45	-0,27	24	0	0	72	69,2	2,76	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,631	-0,005	216,12	216,14	211,09	211,47	-0,38	24	0	0	72,2	69,2	3,05	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,594	-0,007	215,5	215,61	210,5	210,93	-0,43	24	0	0	72,2	69,3	2,9	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,558	-0,011	215	215,16	210,03	210,49	-0,46	24	0	0	72,1	69,4	2,75	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,609	-0,012	217,08	217,24	212,04	212,55	-0,51	24	0	0	72,2	69,2	2,98	0,6	0,4	-
Итого:	17,325	0	6147,51	6140,13	6003,84	6006,23	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,325															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	944,736	103747,29	102240,58	101349,96	100368,35
20.08.2025	962,663	110114,1	108600,15	107568,01	106589,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:20:37