

#147735#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 58 а-г, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 00211296	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	970,88	963,824	7.056

Подпись исполнителя



#147734#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 7948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211296
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,549	-0,061	199,25	200,39	194,72	196,21	-1,49	24	0	0	71,3	68,1	3,22	0,6	0,4
25.08.2025	-	-0,158	-0,282	55,5	64,52	54,71	63,76	-9,05	24	0	1	55,4	51,6	3,84	0,6	0,4
26.08.2025	-	-0,279	-0,279	0	12,53	0	12,53	-12,53	24	0	1	24,1	33,1	-8,97	0,6	0,4
27.08.2025	-	0,043	0,031	15,27	13,08	15,27	13,08	2,19	24	0	1	23,8	24	-0,21	0,6	0,4
28.08.2025	-	-0,017	-0,016	10,37	13,34	10,37	13,34	-2,97	24	0	1	20,6	20,8	-0,14	0,6	0,4
29.08.2025	-	-0,079	-0,079	4,78	13,29	4,78	13,29	-8,51	24	0	1	20,6	20,7	-0,06	0,6	0,4
30.08.2025	-	-0,081	-0,141	37,37	48,66	36,86	48,15	-11,29	24	0	1	52,8	44,7	8,07	0,6	0,4
31.08.2025	-	0,029	-0,223	195,75	199,82	191,42	195,55	-4,13	24	0	0	70,1	68,8	1,39	0,6	0,4
01.09.2025	-	0,409	-0,158	200,88	203,6	196,21	199,22	-3,01	24	0	0	72	69,1	2,97	0,6	0,4
02.09.2025	-	0,453	-0,128	199,96	202,19	195,34	197,83	-2,49	24	0	0	72,1	69	3,05	0,6	0,4
03.09.2025	-	0,416	-0,13	192,78	195,11	188,29	190,89	-2,6	24	0	1	72,2	69,2	3	0,6	0,4
04.09.2025	-	0,352	-0,18	137,61	142,11	134,42	139,19	-4,77	24	0	1	72,1	67,5	4,63	0,6	0,4
05.09.2025	-	0,243	-0,317	23,66	32,61	23,15	32,37	-9,22	24	0	1	71	45,9	25,12	0,6	0,4
06.09.2025	-	0,237	-0,317	23,64	32,67	23,13	32,43	-9,3	24	0	1	70,8	45,8	25,08	0,6	0,4
07.09.2025	-	0,264	-0,317	24,47	33,43	23,92	33,19	-9,27	24	0	1	70,8	45,6	25,22	0,6	0,4
08.09.2025	-	0,261	-0,313	23,94	32,88	23,42	32,63	-9,21	24	0	1	71,1	45,6	25,43	0,6	0,4
09.09.2025	-	0,274	-0,311	24,81	33,68	24,26	33,43	-9,17	24	0	1	70,8	45,6	25,21	0,6	0,4
10.09.2025	-	0,262	-0,311	24,52	33,27	23,97	33	-9,03	24	0	1	70,6	45,8	24,79	0,6	0,4
11.09.2025	-	0,269	-0,308	24,97	33,67	24,42	33,42	-9	24	0	1	70,4	45,8	24,6	0,6	0,4
12.09.2025	-	0,265	-0,308	24,88	33,55	24,34	33,28	-8,94	24	0	1	70,2	45,8	24,37	0,6	0,4
13.09.2025	-	0,274	-0,306	24,95	33,61	24,4	33,35	-8,95	24	0	1	70,4	45,7	24,66	0,6	0,4
14.09.2025	-	0,308	-0,304	25,9	34,51	25,31	34,23	-8,92	24	0	1	70,4	45,4	24,91	0,6	0,4
15.09.2025	-	0,289	-0,304	25,12	33,73	24,56	33,48	-8,92	24	0	1	70,6	45,6	25,01	0,6	0,4
16.09.2025	-	0,292	-0,3	25,03	33,62	24,47	33,38	-8,91	24	0	1	70,7	45,5	25,24	0,6	0,4
17.09.2025	-	0,341	-0,281	25,69	33,79	25,1	33,5	-8,4	23	1	1	70,7	45,1	25,65	0,6	0,4
18.09.2025	-	0,315	-0,299	25,65	34,14	25,05	33,88	-8,83	24	0	1	70,6	45,3	25,36	0,6	0,4
19.09.2025	-	0,307	-0,295	25,39	33,9	24,82	33,64	-8,82	24	0	1	70,7	45,4	25,34	0,6	0,4
20.09.2025	-	0,294	-0,301	25,24	33,73	24,64	33,48	-8,84	24	0	1	70,5	45,6	24,96	0,6	0,4
21.09.2025	-	0,294	-0,297	25,36	33,85	24,79	33,58	-8,79	24	0	1	70,6	45,6	24,96	0,6	0,4
22.09.2025	-	0,321	-0,295	26,23	34,63	25,66	34,34	-8,68	24	0	1	70,3	45,4	24,86	0,6	0,4
23.09.2025	-	0,309	-0,296	26,34	34,78	25,77	34,48	-8,71	24	0	1	69,7	45,5	24,2	0,6	0,4
Итого:	-	7,056	-7,426	1725,31	1948,69	1687,57	1918,13	-230,56	743	1	-	63,48	47,5	15,99	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	963,824	110532,98	109020,4	107977,13	107000,47
23.09.2025	970,88	112258,29	110969,09	109664,7	108918,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения