

#144271#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК  
Черепичная 2-2а, Калининград  
7146

Заводской номер счётчика 1023115	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1211,712	1198,636	13.076

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#144270#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 7146  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТЕМi04-1  
 Заводской номер 1023115  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TНаг, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,453	230,438	225,031	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,5	70,5	0,5	0,5
25.07.2025	-	0,44	235,031	229,5	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,7	70,7	0,5	0,5
26.07.2025	-	0,415	240,422	234,734	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,8	71	0,5	0,5
27.07.2025	-	0,416	238,578	232,969	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,6	70,8	0,5	0,5
28.07.2025	-	0,407	239,359	233,703	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,8	71	0,5	0,5
29.07.2025	-	0,405	232,219	226,766	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,5	70,7	0,5	0,5
30.07.2025	-	0,419	224,109	218,891	23,55	23,95	0	0	0	0	1	0	72,2	70,3	0,5	0,5
31.07.2025	-	0,455	227,219	221,859	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,8	70,8	0,5	0,5
01.08.2025	-	0,41	235,672	230,078	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,9	71,1	0,5	0,5
02.08.2025	-	0,424	237,922	232,297	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,8	70,9	0,5	0,5
03.08.2025	-	0,432	234,812	229,375	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72	70,1	0,5	0,5
04.08.2025	-	0,461	237,734	232	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	73,7	71,7	0,5	0,5
05.08.2025	-	0,424	230,797	225,391	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,4	70,6	0,5	0,5
06.08.2025	-	0,426	229,266	223,859	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,6	70,8	0,5	0,5
07.08.2025	-	0,43	232,094	226,594	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,9	71	0,5	0,5
08.08.2025	-	0,425	227,359	222,031	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,5	70,6	0,5	0,5
09.08.2025	-	0,407	226,219	220,938	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,2	70,4	0,5	0,5
10.08.2025	-	0,406	224,469	219,203	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	70,6	0,5	0,5
11.08.2025	-	0,383	223,109	217,922	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,2	70,4	0,5	0,5
12.08.2025	-	0,44	222,766	217,531	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	70,5	0,5	0,5
13.08.2025	-	0,424	229,031	223,641	23,95	23,95	0	0	0	0	3	0	72,7	70,8	0,5	0,5
14.08.2025	-	0,42	223,406	218,156	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,5	70,6	0,5	0,5
15.08.2025	-	0,397	222,891	217,656	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,5	70,7	0,5	0,5
16.08.2025	-	0,402	223,234	217,953	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,8	70,9	0,5	0,5
17.08.2025	-	0,41	224,078	218,859	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,3	70,4	0,5	0,5
18.08.2025	-	0,418	232,203	226,719	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,8	71	0,5	0,5
19.08.2025	-	0,4	222,438	217,281	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72	70,2	0,5	0,5
20.08.2025	-	0,408	216,297	211,234	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,4	70,5	0,5	0,5
21.08.2025	-	0,42	226,688	221,359	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	70,6	0,5	0,5
22.08.2025	-	0,452	227,719	222,344	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,7	70,7	0,5	0,5
23.08.2025	-	0,448	221,016	215,859	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,3	70,2	0,5	0,5
Итого:	-	13,077	7098,595	6931,733	742,62	742,62	0	0	0	0	-	-	72,57	70,68	0,5	0,5

Общее время работы системы 744 час.  
 Период нормальной работы системы 742,62 час.  
 Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TНаг, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1198,636	162401,609	158592,594	14123,44	0
23.08.2025	1211,712	169500,203	165524,328	14866,07	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_