

#147377#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК  
Черепичная 2-2а, Калининград  
7146

Заводской номер счётчика 1023115	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1224,719	1211,712	13.007

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#147376#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 7146  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчёта TEM104-1  
Заводской номер 1023115  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 25.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TНар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,461	219,188	214,062	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,3	70,1	0,5	0,5
25.08.2025	-	0,433	218,516	213,422	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,4	70,3	0,5	0,5
26.08.2025	-	0,445	223,234	217,938	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	73	71	0,5	0,5
27.08.2025	-	0,435	219,141	214,031	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,2	70,1	0,5	0,5
28.08.2025	-	0,436	222,5	217,344	23,96	23,96	0	0	0	0	1	128	72	70	0,5	0,5
29.08.2025	-	0,443	223,016	217,812	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,2	70,2	0,5	0,5
30.08.2025	-	0,467	223,391	218,141	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,6	70,5	0,5	0,5
31.08.2025	-	0,453	222,062	216,844	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,4	70,4	0,5	0,5
01.09.2025	-	0,451	225,203	219,922	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	70,5	0,5	0,5
02.09.2025	-	0,419	213,75	208,781	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,2	70,2	0,5	0,5
03.09.2025	-	0,454	224,188	218,906	23,95	23,95	0	0	0	0	3	128	72,6	70,6	0,5	0,5
04.09.2025	-	0,497	231,234	225,75	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	73	70,8	0,5	0,5
05.09.2025	-	0,45	236,734	231,141	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,8	70,8	0,5	0,5
06.09.2025	-	0,391	234,938	229,453	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,3	70,7	0,5	0,5
07.09.2025	-	0,446	230,641	225,203	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,7	70,7	0,5	0,5
09.09.2025	-	0,651	353,297	344,922	47,91	47,91	0	0	0	0	1	0	72,9	71	0,5	0,5
10.09.2025	-	0,137	9,688	9,453	23,96	23,96	0	0	0	0	3	0	70,7	56,2	0,5	0,5
11.09.2025	-	0,358	136,203	133,016	23,95	23,95	0	0	0	0	3	0	72,6	69,9	0,5	0,5
12.09.2025	-	0,398	253,609	247,609	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,7	71,1	0,5	0,5
14.09.2025	-	0,844	504,266	492,5	47,9	47,9	0	0	0	0	1	0	72,3	70,6	0,5	0,5
15.09.2025	-	0,435	256,141	250,125	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	70,8	0,5	0,5
17.09.2025	-	0,858	509,641	497,75	47,91	47,91	0	0	0	0	1	0	72,3	70,6	0,5	0,5
18.09.2025	-	0,446	253,797	247,859	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,4	70,6	0,5	0,5
19.09.2025	-	0,431	255,625	249,578	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,8	71,1	0,5	0,5
20.09.2025	-	0,432	250,547	244,672	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	70,8	0,5	0,5
22.09.2025	-	0,852	504,609	492,859	47,9	47,9	0	0	0	0	1	0	72,2	70,5	0,5	0,5
23.09.2025	-	0,483	249,562	243,672	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,6	70,7	0,5	0,5
Итого:	-	13,006	6904,721	6742,765	742,59	742,59	0	0	0	0	-	-	72,43	70,03	0,5	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742,59 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TНар, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1211,712	169500,203	165524,328	14866,07	0
23.09.2025	1224,719	176404,922	172267,094	15608,67	0

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---