

#161290#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК
Черепичная 2-2а, Калининград
7146

Заводской номер счётчика 1023115	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1284,07	1224,719	59.351

Подпись исполнителя _____



#161289#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 7146
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта TEM104-1
Заводской номер 1023115
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,442	245,453	239,719	23,95	23,95	0	0	0	0	1	128	72,4	70,6	0,5	0,5
25.09.2025	-	0,465	243,875	238,188	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,3	70,3	0,5	0,5
26.09.2025	-	0,448	240,625	235,062	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	71,8	70	0,5	0,5
27.09.2025	-	0,439	243,109	237,391	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,7	70,8	0,5	0,5
28.09.2025	-	0,45	238,344	232,812	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72	70,1	0,5	0,5
29.09.2025	-	0,479	234,641	229,188	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,1	70	0,5	0,5
30.09.2025	-	0,462	231,844	226,547	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	71,5	69,5	0,5	0,5
01.10.2025	-	0,495	257,203	251,219	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,1	70,2	0,5	0,5
02.10.2025	-	1,589	274,672	268,312	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	71,9	66	0,5	0,5
03.10.2025	-	2,392	256,312	250,297	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,5	63	0,5	0,5
04.10.2025	-	2,406	255,031	249,062	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,5	62,9	0,5	0,5
05.10.2025	-	2,371	259,219	253,109	23,94	23,94	0	0	0	0	0	0	72,6	63,3	0,5	0,5
06.10.2025	-	2,381	264,031	257,781	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,8	63,6	0,5	0,5
07.10.2025	-	2,38	261,031	254,891	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,6	63,3	0,5	0,5
08.10.2025	-	2,322	259,953	253,875	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,4	63,3	0,5	0,5
09.10.2025	-	2,321	269,719	263,328	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,8	64	0,5	0,5
10.10.2025	-	2,377	318,781	311,266	23,96	23,96	0	0	0	0	1	0	72,7	65,1	0,5	0,5
11.10.2025	-	2,45	396,359	386,969	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,9	66,6	0,5	0,5
12.10.2025	-	2,416	389,906	380,734	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,5	66,2	0,5	0,5
13.10.2025	-	2,375	384,609	375,578	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,6	66,2	0,5	0,5
14.10.2025	-	2,351	386,031	376,938	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,7	66,4	0,5	0,5
15.10.2025	-	2,36	389,953	380,781	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,6	66,4	0,5	0,5
16.10.2025	-	2,478	424,078	414	23,96	23,96	0	0	0	0	0	0	73	67	0,5	0,5
17.10.2025	-	2,832	334,266	326,344	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	73	64,3	0,5	0,5
18.10.2025	-	2,995	207,453	202,531	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,9	58,1	0,5	0,5
19.10.2025	-	2,844	190,219	185,797	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,2	56,9	0,5	0,5
20.10.2025	-	2,971	193,891	189,359	23,95	23,95	0	0	0	0	3	128	72,3	56,6	0,5	0,5
21.10.2025	-	3,012	201,219	196,484	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,6	57,3	0,5	0,5
22.10.2025	-	3,027	208,797	203,875	23,95	23,95	0	0	0	0	0	0	72,6	57,7	0,5	0,5
23.10.2025	-	3,023	213,797	208,75	23,95	23,95	0	0	0	0	1	0	72,8	58,3	0,5	0,5
Итого:	-	59,353	8274,421	8080,187	718,54	718,54	0	0	0	0	-	-	72,48	64,8	0,5	0,5

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718,54 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1224,719	176404,922	172267,094	15608,67	0
23.10.2025	1284,07	184679,344	180347,281	16327,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
