

#207346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Морозова П. 4-4а, Калининград

4817

9295

ТВ7 (АСЦП)

20120577

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,561	0	24,212	0	0	23,591	0	0	24	0	76,2	50,3	0,44	0,4	-8,3
25.01.2026	2,523	0	24,556	0	0	23,936	0	0	24	0	75,4	50,3	0,44	0,4	-9,4
26.01.2026	2,262	0	23,932	0	0	23,386	0	0	24	0	71,4	48,3	0,44	0,4	-7,3
27.01.2026	2,081	0	23,518	0	0	23,027	0	0	24	0	68	46,4	0,43	0,4	-4,4
28.01.2026	2,119	0	23,163	0	0	22,674	0	0	24	0	68,4	46,1	0,43	0,4	-3,8
29.01.2026	2,542	0	23,406	0	0	22,796	0	0	24	0	76,8	50,2	0,44	0,4	-6
30.01.2026	2,556	0	23,338	0	0	22,738	0	0	24	0	76,3	49,5	0,44	0,4	-9,7
31.01.2026	2,648	0	23,413	0	0	22,793	0	0	24	0	77,6	49,9	0,44	0,4	-12,4
01.02.2026	2,691	0	23,407	0	0	22,784	0	0	24	0	77,8	49,6	0,44	0,4	-13,8
02.02.2026	2,757	0	23,422	0	0	22,791	0	0	24	0	78,3	49,5	0,44	0,4	-18,9
03.02.2026	2,696	0	23,455	0	0	22,83	0	0	24	0	77,8	49,6	0,44	0,4	-20,1
04.02.2026	2,636	0	23,448	0	0	22,849	0	0	24	0	76,1	48,6	0,43	0,4	-18
05.02.2026	2,556	0	23,656	0	0	23,062	0	0	24	0	75,3	48,8	0,43	0,39	-12,3
06.02.2026	2,387	0	23,56	0	0	22,996	0	0	24	0	73,3	48,5	0,43	0,39	-7,6
07.02.2026	1,979	0	23,298	0	0	22,847	0	0	24	0	65,2	44,5	0,43	0,4	-3,2
08.02.2026	2,067	0	23,301	0	0	22,833	0	0	24	0	66,4	44,8	0,43	0,4	-3,3
09.02.2026	2,522	0	23,448	0	0	22,855	0	0	24	0	75,5	49,2	0,44	0,4	-4,9
10.02.2026	2,659	0	24,645	0	0	23,985	0	0	24	0	77,9	51,5	0,44	0,4	-12,1
11.02.2026	2,351	0	24,518	0	0	23,928	0	0	24	0	73,3	49,9	0,43	0,4	-12,4
12.02.2026	1,993	0	23,808	0	0	23,333	0	0	24	0	66,2	45,8	0,43	0,4	-3,8
13.02.2026	2,089	0	23,587	0	0	23,083	0	0	24	0	68,8	47,2	0,43	0,4	-0,7
14.02.2026	2,388	0	23,699	0	0	23,119	0	0	24	0	74,2	49,6	0,44	0,4	-1,2
15.02.2026	2,353	0	23,677	0	0	23,103	0	0	24	0	73,7	49,4	0,44	0,4	-6,7
16.02.2026	2,603	0	24,811	0	0	24,152	0	0	24	0	77,7	52	0,44	0,4	-11,2
17.02.2026	2,491	0	25,262	0	0	24,642	0	0	24	0	74,4	50,2	0,44	0,4	-
Итого:	60,51	0	594,54	0	0	580,133	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,453														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	287,364	4155,662	0	0	4078,9	0	0	7924	370
17.02.2026	347,871	4750,202	0	0	4659,034	0	0	8524	370

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:06:20