

#162735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Морозова П. 4-4а, Калининград

4817

9295

ТВ7 (ASCII)

20120577

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,475	0	9,793	0	0	9,637	0	0	24	0	58,7	47	0,33	0,29	-
02.10.2025	1,235	0	28,431	0	0	27,999	0	0	24	0	57,2	46,7	0,32	0,26	-
03.10.2025	1,379	0	27,319	0	0	26,853	0	0	24	0	60,8	48,5	0,36	0,31	-
04.10.2025	1,397	0	26,869	0	0	26,401	0	0	24	0	61,6	49	0,36	0,31	-
05.10.2025	1,363	0	26,869	0	0	26,399	0	0	24	0	61,7	49,4	0,35	0,3	-
06.10.2025	1,503	0	27,833	0	0	27,341	0	0	24	0	62,1	49	0,36	0,31	-
07.10.2025	1,713	0	31,074	0	0	30,531	0	0	24	0	61,6	48,3	0,36	0,31	-
08.10.2025	1,683	0	30,938	0	0	30,4	0	0	24	0	61,5	48,3	0,36	0,31	-
09.10.2025	1,597	0	30,786	0	0	30,263	0	0	24	0	60,7	48,2	0,36	0,32	-
10.10.2025	1,57	0	30,643	0	0	30,136	0	0	24	0	59,9	47,5	0,36	0,31	-
11.10.2025	1,584	0	30,792	0	0	30,276	0	0	24	0	60,3	47,8	0,36	0,31	-
12.10.2025	1,585	0	30,901	0	0	30,384	0	0	24	0	60,2	47,8	0,36	0,31	-
13.10.2025	1,547	0	30,802	0	0	30,303	0	0	24	0	59,3	47,1	0,35	0,3	-
14.10.2025	1,647	0	31,932	0	0	31,393	0	0	24	0	60,6	48	0,36	0,31	-
15.10.2025	1,634	0	32,5	0	0	31,959	0	0	24	0	60,1	47,9	0,36	0,31	-
16.10.2025	1,57	0	31,92	0	0	31,406	0	0	24	0	59	47,1	0,36	0,31	-
17.10.2025	1,593	0	31,997	0	0	31,48	0	0	24	0	59,2	47,1	0,37	0,32	-
18.10.2025	1,661	0	31,711	0	0	31,19	0	0	24	0	59,6	46,9	0,36	0,31	-
19.10.2025	1,657	0	31,795	0	0	31,272	0	0	24	0	59,6	47	0,36	0,31	-
20.10.2025	1,669	0	31,149	0	0	30,635	0	0	24	0	59,8	46,8	0,36	0,31	-
21.10.2025	1,767	0	31,236	0	0	30,697	0	0	24	0	61,3	47,5	0,36	0,31	-
22.10.2025	1,772	0	31,78	0	0	31,23	0	0	24	0	61,3	47,8	0,37	0,32	-
23.10.2025	1,742	0	32,097	0	0	31,545	0	0	24	0	61,2	48	0,37	0,32	-
Итого:	35,343	0	681,167	0	0	669,73	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,442														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	79,449	1139,984	0	0	1118,932	0	0	5164	370
23.10.2025	114,791	1821,15	0	0	1788,661	0	0	5716	370

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:29:32