

#166127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817
9296
ТВ7 (АСЦП)
20120577
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,872	0	8,59	6,098	0	8,477	6,058	0	24	0	53,2	38,2	0,39	0,37	-
25.10.2025	0,722	0	7,992	6,163	0	7,892	6,124	0	24	0	51,9	37,5	0,39	0,36	-
26.10.2025	0,917	0	8,83	6,09	0	8,717	6,052	0	24	0	52,6	37,5	0,39	0,36	-
27.10.2025	0,784	0	8,227	6,264	0	8,119	6,223	0	24	0	53,4	38,2	0,39	0,37	-
28.10.2025	0,816	0	8,517	6,076	0	8,413	6,04	0	24	0	51,1	37	0,39	0,36	-
29.10.2025	0,865	0	8,591	6,053	0	8,482	6,015	0	24	0	52,2	37,3	0,39	0,36	-
30.10.2025	0,76	0	8,044	6,082	0	7,941	6,044	0	24	0	52,4	37,3	0,39	0,37	-
31.10.2025	0,647	0	7,755	6,276	0	7,663	6,239	0	24	0	50,7	36,5	0,39	0,37	-
01.11.2025	0,845	0	8,637	5,966	0	8,534	5,931	0	24	0	50,5	36,5	0,39	0,36	-
02.11.2025	0,831	0	8,561	6,058	0	8,458	6,022	0	24	0	51,1	36,9	0,39	0,36	-
03.11.2025	0,73	0	8,026	6,253	0	7,924	6,213	0	24	0	52,5	37,6	0,39	0,37	-
04.11.2025	0,947	0	8,902	5,861	0	8,79	5,825	0	24	0	52	37,3	0,39	0,36	-
05.11.2025	0,779	0	8,33	6,218	0	8,225	6,179	0	24	0	51,9	37,4	0,39	0,37	-
06.11.2025	0,814	0	8,269	6,107	0	8,159	6,067	0	24	0	53,5	38,3	0,39	0,36	-
07.11.2025	0,753	0	8,067	6,089	0	7,964	6,049	0	24	0	52,6	38,1	0,39	0,36	-
08.11.2025	0,798	0	8,292	6,047	0	8,188	6,009	0	24	0	51,9	37,4	0,39	0,36	-
09.11.2025	0,903	0	8,755	5,906	0	8,646	5,87	0	24	0	51,7	37,2	0,39	0,36	-
10.11.2025	0,771	0	8,301	6,288	0	8,197	6,249	0	24	0	51,9	37,3	0,39	0,36	-
11.11.2025	0,91	0	8,977	6,261	0	8,862	6,221	0	24	0	52,6	38,1	0,39	0,36	-
12.11.2025	0,928	0	9,207	6,341	0	9,092	6,301	0	24	0	51,8	37,4	0,39	0,36	-
13.11.2025	0,78	0	8,513	6,503	0	8,404	6,461	0	24	0	52,5	38,1	0,38	0,35	-
14.11.2025	0,839	0	8,748	6,636	0	8,629	6,591	0	24	0	54	38,9	0,37	0,34	-
15.11.2025	0,911	0	8,984	6,262	0	8,868	6,221	0	24	0	52,6	38,1	0,37	0,34	-
16.11.2025	0,981	0	9,283	6,252	0	9,164	6,212	0	24	0	52,5	37,5	0,37	0,34	-
17.11.2025	0,926	0	9,13	6,204	0	9,017	6,165	0	24	0	51,5	37,3	0,37	0,34	-
18.11.2025	0,71	0	8,233	6,482	0	8,135	6,445	0	24	0	50,4	36,1	0,37	0,34	-
19.11.2025	0,858	0	8,675	6,309	0	8,565	6,271	0	24	0	52,3	37,1	0,37	0,34	-
20.11.2025	0,888	0	8,875	6,442	0	8,763	6,403	0	24	0	52,3	36,7	0,37	0,34	-
21.11.2025	0,833	0	8,481	6,338	0	8,37	6,299	0	24	0	52,9	37,1	0,37	0,34	-
22.11.2025	0,955	0	9,024	6,145	0	8,911	6,11	0	24	0	51,7	36,1	0,37	0,33	-
23.11.2025	0,966	0	9,057	6,122	0	8,944	6,086	0	24	0	52	36,3	0,36	0,33	-
Итого:	26,039	0	265,873	192,192	0	262,513	190,995	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,219														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	197,02	2271,701	1788,084	0	2239,797	1773,9	0	0	0
23.11.2025	223,059	2537,576	1980,276	0	2502,309	1964,899	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 12:39:36