

#179267#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Морозова П. 4-4а, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 20120577	Показания прибора, ГДж 23.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	220,433	168,189	52.244	12.478
Количество тепловой энергии, система 2	249,7	223,059	26.641	6.363

50.646 м³
6.886 л

Подпись исполнителя



#179266#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 9296
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
 Заводской номер 20120577
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.12.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,3	0,882	0	8,59	6,27	0	8,478	6,234	0	24	0	52,8	36,3	0,37	0,34
25.11.2025	-3,9	0,972	0	9,067	6,122	0	8,952	6,087	0	24	0	52	36,1	0,36	0,33
26.11.2025	-0,9	0,827	0	8,498	6,312	0	8,392	6,276	0	24	0	51,7	36,1	0,37	0,33
27.11.2025	-0,4	0,885	0	8,965	6,132	0	8,865	6,101	0	24	0	49	34,5	0,36	0,33
28.11.2025	-1,3	0,84	0	8,894	6,751	0	8,783	6,712	0	24	0	51,8	36,3	0,36	0,33
29.11.2025	-0,4	0,929	0	10,283	7,659	0	10,156	7,61	0	24	0	51,4	37,9	0,36	0,34
30.11.2025	-0,3	0,947	0	10,346	7,362	0	10,222	7,314	0	24	0	50,8	38,1	0,36	0,34
01.12.2025	-0,5	0,836	0	9,981	8,141	0	9,849	8,085	0	24	0	53,2	39,1	0,36	0,35
02.12.2025	-	1,462	0	10,838	30,666	0	10,695	30,468	0	24	0	53,1	37,8	0,36	0,35
03.12.2025	-	0,536	0	11,565	1031,681	0	11,428	1024,522	0	24	0	50,3	39,1	0,36	0,34
04.12.2025	-	0,798	0	11,452	26,733	0	11,306	26,549	0	24	0	52,5	38,8	0,36	0,34
05.12.2025	-	1,011	0	12,201	9,598	0	12,036	9,522	0	24	0	54	41,7	0,37	0,35
06.12.2025	-	0,872	0	11,546	9,392	0	11,397	9,32	0	24	0	52,8	41,2	0,36	0,34
07.12.2025	-	1,133	0	12,506	8,945	0	12,342	8,875	0	24	0	53	41,4	0,36	0,34
08.12.2025	-	0,882	0	11,611	9,433	0	11,461	9,36	0	24	0	52,9	41,2	0,36	0,34
09.12.2025	-	0,785	0	11,257	9,446	0	11,115	9,374	0	24	0	52,1	40,9	0,36	0,34
10.12.2025	-	0,962	0	12,149	9,381	0	11,995	9,308	0	24	0	52,3	41,3	0,36	0,34
11.12.2025	-	0,787	0	11,264	9,37	0	11,124	9,299	0	24	0	51,7	40,7	0,36	0,34
12.12.2025	-	0,841	0	11,416	9,446	0	11,262	9,369	0	24	0	53,9	42,3	0,36	0,34
13.12.2025	-	0,84	0	11,347	9,064	0	11,208	8,997	0	24	0	51,5	40,7	0,36	0,34
14.12.2025	-	0,883	0	11,615	9,047	0	11,475	8,981	0	24	0	50,8	40,2	0,36	0,34
15.12.2025	-	0,799	0	11,217	9,135	0	11,082	9,069	0	24	0	50,7	39,9	0,36	0,34
16.12.2025	-	0,894	0	11,684	9,334	0	11,539	9,266	0	24	0	51,6	40,1	0,36	0,34
17.12.2025	-	0,848	0	11,074	9,191	0	10,926	9,12	0	24	0	53,6	41,2	0,37	0,34
18.12.2025	-	0,853	0	11,073	9,253	0	10,921	9,18	0	24	0	54,3	41,5	0,36	0,34
19.12.2025	-	0,812	0	10,896	9,316	0	10,746	9,242	0	24	0	54,6	41,7	0,37	0,35
20.12.2025	-	1,006	0	11,753	8,825	0	11,601	8,757	0	24	0	52,8	41,1	0,36	0,34
21.12.2025	-	0,88	0	11,175	8,928	0	11,031	8,861	0	24	0	52,6	40,7	0,36	0,34
22.12.2025	-	0,87	0	11,175	9,024	0	11,03	8,956	0	24	0	52,8	40,8	0,37	0,35
23.12.2025	-	0,768	0	10,88	9,035	0	10,752	8,973	0	24	0	50,3	39	0,38	0,36
Итого:	-1,5	26,64	0	326,318	1318,992	0	322,169	1309,787	0	720	0	52,23	39,59	0,36	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	223,059	2537,576	1980,276	0	2502,309	1964,899	0	0	0
23.12.2025	249,7	2863,896	3299,27	0	2824,475	3274,684	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения