

#207344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ремонтно-механический завод, АО
Захарова 1, Калининград
9337
ТВ7 (АССII)
20111252
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,252	0	2,375	0	0	2,336	0	0	24	0	60,5	34,7	0,37	0,37	-10,9
22.01.2026	0,231	0	2,171	0	0	2,136	0	0	24	0	59,3	33,5	0,37	0,37	-12,2
23.01.2026	0,24	0	2,297	0	0	2,259	0	0	24	0	59,8	34,4	0,37	0,37	-11,6
24.01.2026	0,227	0	2,184	0	0	2,149	0	0	24	0	58,8	33,5	0,37	0,37	-8,3
25.01.2026	0,239	0	2,317	0	0	2,279	0	0	24	0	59,2	34,2	0,37	0,37	-9,4
26.01.2026	0,231	0	2,371	0	0	2,334	0	0	24	0	57,9	34,3	0,37	0,37	-7,3
27.01.2026	0,238	0	2,454	0	0	2,416	0	0	24	0	58,3	34,8	0,37	0,37	-4,4
28.01.2026	0,226	0	2,331	0	0	2,295	0	0	24	0	57,8	34,3	0,37	0,37	-3,8
29.01.2026	0,234	0	2,255	0	0	2,218	0	0	24	0	59,6	34,4	0,37	0,37	-6
30.01.2026	0,224	0	2,098	0	0	2,064	0	0	24	0	59,2	33,2	0,37	0,37	-9,7
31.01.2026	0,218	0	1,961	0	0	1,93	0	0	24	0	58,8	31,8	0,37	0,37	-12,4
01.02.2026	0,21	0	1,862	0	0	1,833	0	0	24	0	58,2	30,7	0,37	0,37	-13,8
02.02.2026	0,222	0	1,892	0	0	1,862	0	0	24	0	59,1	30,7	0,37	0,37	-18,9
03.02.2026	0,24	0	2,052	0	0	2,017	0	0	24	0	60,1	31,8	0,37	0,37	-20,1
04.02.2026	0,241	0	2,072	0	0	2,037	0	0	24	0	60,4	32,2	0,37	0,37	-18
05.02.2026	0,25	0	2,273	0	0	2,235	0	0	24	0	60,6	33,9	0,37	0,37	-12,3
06.02.2026	0,241	0	2,36	0	0	2,322	0	0	24	0	59,2	34,4	0,37	0,37	-7,6
07.02.2026	0,229	0	2,304	0	0	2,268	0	0	24	0	57,9	33,7	0,37	0,37	-3,2
08.02.2026	0,226	0	2,237	0	0	2,202	0	0	24	0	58,2	33,7	0,37	0,37	-3,3
09.02.2026	0,224	0	2,067	0	0	2,034	0	0	24	0	58,9	32,7	0,37	0,37	-4,9
10.02.2026	0,231	0	2,136	0	0	2,102	0	0	24	0	59,2	33	0,37	0,37	-12,1
11.02.2026	0,233	0	2,337	0	0	2,3	0	0	24	0	58,2	34	0,37	0,37	-12,4
12.02.2026	0,217	0	2,322	0	0	2,287	0	0	24	0	56,3	33,6	0,37	0,37	-3,8
13.02.2026	0,214	0	2,288	0	0	2,254	0	0	24	0	56,5	33,9	0,37	0,37	-0,7
14.02.2026	0,224	0	2,241	0	0	2,206	0	0	24	0	58,3	34	0,37	0,37	-1,2
15.02.2026	0,234	0	2,185	0	0	2,148	0	0	24	0	60,3	34,2	0,37	0,37	-6,7
16.02.2026	0,237	0	2,122	0	0	2,085	0	0	24	0	61,5	34,3	0,37	0,37	-11,2
17.02.2026	0,24	0	2,144	0	0	2,107	0	0	24	0	61,1	33,9	0,37	0,37	-17,4
18.02.2026	0,233	0	2,259	0	0	2,223	0	0	24	0	59,1	34,1	0,37	0,37	-11,6
19.02.2026	0,222	0	2,288	0	0	2,253	0	0	24	0	57,4	33,9	0,37	0,37	-
20.02.2026	0,224	0	2,341	0	0	2,305	0	0	24	0	57,5	34,2	0,37	0,37	-
Итого:	7,152	0	68,596	0	0	67,496	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,708														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	25,759	328,816	0	0	323,743	0	0	5024	8
20.02.2026	32,91	397,412	0	0	391,239	0	0	5768	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:05:23