

#166124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ремонтно-механический завод, АО
Захарова 1, Калининград
9337
ТВ7 (АССII)
20111252
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,262	0	3,736	0	0	3,678	0	0	24	0	58	41	0,36	0,36	-
22.10.2025	0,272	0	3,89	0	0	3,828	0	0	24	0	58,7	41,8	0,36	0,36	-
23.10.2025	0,267	0	3,861	0	0	3,8	0	0	24	0	58,6	41,8	0,36	0,36	-
24.10.2025	0,271	0	3,913	0	0	3,85	0	0	24	0	58,8	42	0,36	0,36	-
25.10.2025	0,28	0	3,989	0	0	3,925	0	0	24	0	59	42	0,36	0,36	-
26.10.2025	0,258	0	3,717	0	0	3,66	0	0	24	0	57,9	41	0,36	0,36	-
27.10.2025	0,252	0	3,589	0	0	3,534	0	0	24	0	57,5	40,4	0,36	0,36	-
28.10.2025	0,255	0	3,681	0	0	3,624	0	0	24	0	57,7	40,9	0,36	0,36	-
29.10.2025	0,256	0	3,645	0	0	3,589	0	0	24	0	57,8	40,8	0,36	0,36	-
30.10.2025	0,253	0	3,652	0	0	3,596	0	0	24	0	57,7	40,9	0,36	0,36	-
31.10.2025	0,251	0	3,586	0	0	3,531	0	0	24	0	57,5	40,5	0,36	0,36	-
01.11.2025	0,249	0	3,538	0	0	3,484	0	0	24	0	57,3	40,2	0,36	0,36	-
02.11.2025	0,252	0	3,618	0	0	3,563	0	0	24	0	57,6	40,7	0,36	0,36	-
03.11.2025	0,254	0	3,67	0	0	3,613	0	0	24	0	57,8	41	0,36	0,36	-
04.11.2025	0,254	0	3,674	0	0	3,617	0	0	24	0	57,7	41	0,36	0,36	-
05.11.2025	0,258	0	3,749	0	0	3,69	0	0	24	0	58,2	41,5	0,36	0,36	-
06.11.2025	0,258	0	3,791	0	0	3,731	0	0	24	0	58,3	41,7	0,36	0,36	-
07.11.2025	0,258	0	3,753	0	0	3,694	0	0	24	0	58,4	41,7	0,36	0,36	-
08.11.2025	0,253	0	3,647	0	0	3,59	0	0	24	0	57,8	41	0,36	0,36	-
09.11.2025	0,25	0	3,579	0	0	3,524	0	0	24	0	57,5	40,6	0,36	0,36	-
10.11.2025	0,251	0	3,598	0	0	3,543	0	0	24	0	57,3	40,4	0,36	0,36	-
11.11.2025	0,25	0	3,589	0	0	3,534	0	0	24	0	57,4	40,5	0,36	0,35	-
12.11.2025	0,243	0	3,476	0	0	3,423	0	0	24	0	57	40,1	0,36	0,36	-
13.11.2025	0,239	0	3,399	0	0	3,347	0	0	24	0	57,1	40	0,36	0,36	-
14.11.2025	0,242	0	3,306	0	0	3,255	0	0	24	0	57,9	40,1	0,36	0,36	-
15.11.2025	0,236	0	3,146	0	0	3,097	0	0	24	0	57,5	39,3	0,36	0,36	-
16.11.2025	0,249	0	3,026	0	0	2,977	0	0	24	0	59,5	39,5	0,37	0,36	-
17.11.2025	0,242	0	3,035	0	0	2,987	0	0	24	0	58,3	39	0,36	0,36	-
18.11.2025	0,224	0	2,879	0	0	2,836	0	0	24	0	56,3	37,5	0,36	0,36	-
19.11.2025	0,229	0	2,938	0	0	2,895	0	0	24	0	56,4	37,5	0,36	0,36	-
20.11.2025	0,227	0	2,803	0	0	2,762	0	0	24	0	56,7	37,1	0,37	0,37	-
Итого:	7,795	0	109,473	0	0	107,777	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,862														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	3,701	53,147	0	0	52,31	0	0	2818	6
20.11.2025	11,495	162,619	0	0	160,088	0	0	3562	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:40:34