

#144756#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
Номер теплосчётчика:	1553321	1	32	0,075	30,0	---
Номер абонента:		2	32	0,075	30,0	---
Адрес установки:	Левитана,59-1 ООО БалтДомСервис					
Система	1	Р-Подача		Q = M1(h1 - h2)		

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,360	218,8	223,1	4,3	---	73,02	71,45	0,90	0,50	24,00
24.07	0,343	219,6	223,7	4,0	---	72,79	71,31	0,90	0,50	24,00
25.07	0,337	216,6	220,6	4,0	---	72,23	70,76	0,90	0,50	24,00
26.07	0,377	219,0	223,0	4,0	---	72,40	70,76	0,90	0,50	24,00
27.07	0,347	218,3	222,4	4,2	---	72,40	70,89	0,90	0,50	24,00
28.07	0,345	218,9	223,0	4,1	---	72,60	71,10	0,90	0,50	24,00
29.07	0,344	217,2	221,2	3,9	---	72,46	70,95	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,45	1528,5	1557,0	28,5	0,0	72,56	71,03	0,90	0,50	168,00
30.07	0,352	216,7	220,8	4,1	---	72,68	71,14	0,90	0,50	24,00
31.07	0,357	217,6	221,6	4,0	---	72,56	71,00	0,90	0,50	24,00
01.08	0,347	217,3	221,2	3,9	---	72,67	71,15	0,90	0,50	24,00
02.08	0,353	215,0	219,2	4,1	---	72,37	70,81	0,90	0,50	24,00
03.08	0,348	216,4	220,6	4,2	---	72,30	70,78	0,90	0,50	24,00
04.08	0,353	217,0	221,2	4,2	---	72,47	70,92	0,90	0,50	24,00
05.08	0,352	216,6	220,8	4,2	---	72,34	70,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,46	1516,7	1545,4	28,7	0,0	72,48	70,94	0,90	0,50	167,99
06.08	0,347	218,6	222,8	4,2	---	72,37	70,86	0,90	0,50	24,00
07.08	0,340	217,0	221,0	4,0	---	72,54	71,06	0,90	0,50	24,00
08.08	0,346	215,8	219,9	4,1	---	72,43	70,90	0,90	0,50	24,00
09.08	0,350	218,0	221,9	4,0	---	72,52	70,99	0,90	0,50	24,00
10.08	0,354	220,5	224,6	4,1	---	72,89	71,36	0,90	0,50	24,00
11.08	0,356	221,1	225,1	4,1	---	72,96	71,43	0,90	0,50	24,00
12.08	0,346	216,8	221,1	4,3	---	71,85	70,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,44	1527,8	1556,5	28,6	0,0	72,51	70,99	0,90	0,50	168,00
13.08	0,359	214,4	218,4	4,0	---	72,42	70,83	0,90	0,50	24,00
14.08	0,358	218,1	222,5	4,3	---	72,02	70,45	0,90	0,50	24,00
15.08	0,336	217,2	221,3	4,1	---	71,69	70,22	0,90	0,50	24,00
16.08	0,350	217,2	221,4	4,2	---	71,61	70,08	0,90	0,50	24,00
17.08	0,362	218,6	222,8	4,2	---	72,27	70,70	0,90	0,50	24,00
18.08	0,354	217,6	221,8	4,2	---	71,82	70,27	0,90	0,50	24,00
19.08	0,351	217,3	221,3	4,0	---	71,74	70,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,47	1520,4	1549,5	29,1	0,0	71,94	70,39	0,90	0,50	168,00
20.08	0,351	217,4	221,4	4,0	---	71,83	70,29	0,90	0,50	24,00
21.08	0,358	217,2	221,4	4,2	---	71,99	70,42	0,90	0,50	24,00
22.08	0,355	218,2	222,5	4,3	---	72,08	70,53	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,06	652,8	665,3	12,5	0,0	71,97	70,41	0,90	0,50	72,00
Итого:	10,89	6746,3	6873,6	127,4	0,0	72,33	70,80	0,90	0,50	744,0

dT= 1,53

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qt/в +	Qсан.ут.
	10,89						
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 20:00 27.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	533,29	544,18	10,89		545,85		
Расход теплоносителя M1, т	38040,0	44786,3	6746,3		45819,0		
Расход теплоносителя M2, т	38416,2	45289,9	6873,6		46341,5		
Время наработки, ч	13007,4	13007,4	744,0		13124,3		
Время неработы Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

