

#147696#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БалтДомСервис, ООО, УК
Левитана 59 к2, Калининград
5670

Заводской номер счётчика 1552817	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	447,18	434,906	12.274

Подпись исполнителя



#146899#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5670
Порядковый номер 7251
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552817
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,39	189,254	187,367	184,988	183,328	24	24	0	0	71,2	69,2	9	5,1
25.08.2025	-	0,398	181,738	180,078	178,047	176,594	24	24	0	0	67,3	65,2	9	5,1
26.08.2025	-	0,39	185,047	183,477	181,223	179,859	24	24	0	0	68	65,9	9	5,1
27.08.2025	-	0,415	184,227	182,371	180,285	178,66	24	24	0	0	69,2	67	9	5,1
28.08.2025	-	0,393	182,047	180,191	178,312	176,672	24	24	0	0	67,7	65,5	9	5,1
29.08.2025	-	0,396	183,383	181,531	179,543	177,91	24	24	0	0	68,4	66,3	9	5,1
30.08.2025	-	0,425	185,816	183,91	181,711	180,047	24	24	0	0	70,4	68,2	9	5,1
31.08.2025	-	0,489	193,863	191,859	189,039	187,328	24	24	0	0	75,3	72,8	9	5,1
01.09.2025	-	0,425	189,125	187,191	184,797	183,109	24	24	0	0	71,8	69,6	9	5,1
02.09.2025	-	0,435	188,465	186,531	184,16	182,477	24	24	0	0	71,8	69,5	9	5,1
03.09.2025	-	0,42	188,105	186,324	183,824	182,281	24	24	0	0	71,6	69,4	9	5,1
04.09.2025	-	0,409	188,141	186,336	183,859	182,281	24	24	0	0	71,6	69,5	9	5,1
05.09.2025	-	0,431	189,137	187,434	184,754	183,301	24	24	0	0	72,3	70	9	5,1
06.09.2025	-	0,432	189,098	187,414	184,742	183,301	24	24	0	0	72,1	69,8	9	5,1
07.09.2025	-	0,45	189,668	187,828	185,336	183,754	24	24	0	0	71,8	69,4	9	5,1
08.09.2025	-	0,417	189,09	187,266	184,75	183,164	24	24	0	0	71,9	69,8	9	5,1
09.09.2025	-	0,435	188,688	186,992	184,359	182,91	24	24	0	0	71,9	69,7	9	5,1
10.09.2025	-	0,42	189,449	187,77	185,066	183,621	24	24	0	0	72,3	70,1	9	5,1
11.09.2025	-	0,133	75,805	75,152	74,062	73,492	24	24	0	0	72	70,2	9	5,1
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	29,2	31,7	9	5,1
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26	28,6	9	5,1
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,2	27,8	9	5,1
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,6	27,3	9	5,1
16.09.2025	-	0,225	29,93	30,508	29,242	29,922	24	24	0	0	72,2	64,6	9	5,1
17.09.2025	-	0,617	90,559	91,844	88,441	90,035	24	24	0	0	72,7	65,8	9	5,1
18.09.2025	-	0,63	105,598	107,324	103,133	105,168	24	24	0	0	72,6	66,5	9	5,1
19.09.2025	-	0,607	106,016	107,898	103,543	105,715	24	24	0	0	72,6	66,8	9	5,1
20.09.2025	-	0,598	104,426	106,418	102	104,273	24	24	0	0	72,4	66,6	9	5,1
21.09.2025	-	0,654	103,992	106,094	101,582	103,996	24	24	0	0	72,3	66	9	5,1
22.09.2025	-	0,606	103,836	106,219	101,438	104,098	24	24	0	0	72,2	66,3	9	5,1
23.09.2025	-	0,633	101,336	103,48	98,992	101,43	24	24	0	0	72,3	66	9	5,1
Итого:	-	12,273	4195,839	4176,807	4101,228	4088,726	744	744	-	-	65,58	62,94	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	434,906	57663,438	56828,941	56230,836	55658,562	9634,73	0
23.09.2025	447,18	61859,273	61005,75	60332,066	59747,289	10378,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения