

#162729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Левитана 59 к2, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 7251
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552817
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2025 | 0,72 | 103,516 | 105,855 | 101,109 | 103,797 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 72,4 | 65,4 | 9 | 5,1 | - |
| 25.09.2025 | 0,669 | 103,559 | 104,832 | 101,168 | 102,777 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 65,7 | 9 | 5,1 | - |
| 26.09.2025 | 0,592 | 105,395 | 104,676 | 102,949 | 102,559 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 66,7 | 9 | 5,1 | - |
| 27.09.2025 | 0,614 | 104,895 | 104,129 | 102,473 | 102,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 66,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.09.2025 | 0,609 | 103,926 | 103,094 | 101,539 | 101,051 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 66,1 | 9 | 5,1 | - |
| 29.09.2025 | 0,6 | 104 | 103,129 | 101,602 | 101,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 66,3 | 9 | 5,1 | - |
| 30.09.2025 | 0,606 | 103,184 | 102,457 | 100,797 | 100,41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 66,4 | 9 | 5,1 | - |
| 01.10.2025 | 0,618 | 100,727 | 100,305 | 98,406 | 98,324 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 65,9 | 9 | 5,1 | - |
| 02.10.2025 | 0,712 | 98,227 | 97,781 | 95,926 | 95,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 65,3 | 9 | 5,1 | - |
| 03.10.2025 | 1,535 | 122,77 | 122,641 | 119,711 | 120,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 62,6 | 9 | 5,1 | - |
| 04.10.2025 | 1,576 | 119,609 | 119,539 | 116,566 | 117,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 62,7 | 9 | 5,1 | - |
| 05.10.2025 | 1,444 | 109,441 | 109,762 | 106,715 | 107,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 61,8 | 9 | 5,1 | - |
| 06.10.2025 | 1,403 | 110,402 | 110,16 | 107,598 | 108,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 63,2 | 9 | 5,1 | - |
| 07.10.2025 | 1,473 | 113,719 | 113,355 | 110,836 | 111,309 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76 | 62,8 | 9 | 5,1 | - |
| 08.10.2025 | 1,34 | 113,172 | 111,473 | 110,273 | 109,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 64,4 | 9 | 5,1 | - |
| 09.10.2025 | 1,174 | 109,668 | 108,352 | 106,832 | 106,207 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 65,9 | 9 | 5,1 | - |
| 10.10.2025 | 1,225 | 110,508 | 109,164 | 107,664 | 107,039 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 65,4 | 9 | 5,1 | - |
| 11.10.2025 | 1,24 | 109,953 | 108,406 | 107,125 | 106,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 65,1 | 9 | 5,1 | - |
| 12.10.2025 | 1,278 | 110,168 | 108,633 | 107,262 | 106,488 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 65,9 | 9 | 5,1 | - |
| 13.10.2025 | 1,335 | 111,234 | 110,156 | 108,266 | 107,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 66 | 9 | 5,1 | - |
| 14.10.2025 | 1,423 | 111,531 | 110,93 | 108,562 | 108,785 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 65,1 | 9 | 5,1 | - |
| 15.10.2025 | 1,27 | 108,758 | 108,188 | 105,871 | 106,043 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 66,1 | 9 | 5,1 | - |
| 16.10.2025 | 1,228 | 105,695 | 104,637 | 102,941 | 102,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 65,4 | 9 | 5,1 | - |
| 17.10.2025 | 1,23 | 105,867 | 103,891 | 103,078 | 101,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 65,8 | 9 | 5,1 | - |
| 18.10.2025 | 1,494 | 111,973 | 109,629 | 108,949 | 107,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 65,1 | 9 | 5,1 | - |
| 19.10.2025 | 1,607 | 114 | 111,492 | 110,938 | 109,398 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 64,2 | 9 | 5,1 | - |
| 20.10.2025 | 1,765 | 126,555 | 124,449 | 123,258 | 122,191 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 62,9 | 9 | 5,1 | - |
| 21.10.2025 | 1,679 | 126,195 | 123,5 | 122,867 | 121,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 64,2 | 9 | 5,1 | - |
| 22.10.2025 | 1,387 | 110,25 | 107,426 | 107,445 | 105,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 63,3 | 9 | 5,1 | - |
| 23.10.2025 | 1,149 | 102,621 | 100,074 | 99,969 | 98,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 65,4 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 34,995 | 3291,518 | 3262,115 | 3208,695 | 3199,574 | 719,99 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,995 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.09.2025 | 447,18 | 61859,273 | 61005,75 | 60332,066 | 59747,289 | 10378,63 | 0 |
| 23.10.2025 | 482,177 | 65150,789 | 64267,863 | 63540,762 | 62946,863 | 11098,54 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2025 7:43:38