

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Сентябрь 2025 на ЦО

(с 24.09.2025 по 23.10.2025)

Потребитель: ООО БалтДомСервис Абонент:
Адрес потребителя: Левитана, 59 к.4 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1554334 Расход 1: 0.075 .. 30.000 м3/ч ДУ 32 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: Расход 2: 0.075 .. 30.000 м3/ч ДУ 32 мм

Р-Подача Q=M1(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	V1-V2		T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
				Подмес	Утечка			Подмес	Утечка					
24.09.2025	0.5733	131.4700	131.4406	0	0.0294	134.5932	134.2545	0	0.3387	72.38	68.10	9.18	5.10	24.00
25.09.2025	0.5375	125.1691	125.1147	0	0.0544	128.1237	127.7799	0	0.3437	72.14	67.93	9.18	5.10	24.00
26.09.2025	0.5548	129.2884	129.1495	0	0.1388	132.3556	131.9153	0	0.4403	72.33	68.12	9.18	5.10	24.00
27.09.2025	0.5717	133.3237	133.2829	0	0.0407	136.4713	136.1230	0	0.3483	72.14	67.94	9.18	5.10	24.00
28.09.2025	0.6188	145.5811	145.4834	0	0.0977	149.0035	148.5732	0	0.4303	71.98	67.81	9.18	5.10	24.00
29.09.2025	0.5974	139.4264	139.1760	0	0.2505	142.7200	142.1433	0	0.5767	72.16	67.96	9.18	5.10	24.00
30.09.2025	0.6158	142.0337	141.8605	0	0.1732	145.4021	144.8946	0	0.5075	72.32	68.07	9.18	5.10	24.00
01.10.2025	0.5743	135.4309	135.3531	0	0.0778	138.6173	138.2310	0	0.3864	72.01	67.85	9.18	5.10	24.00
02.10.2025	0.6827	138.4674	137.6931	0	0.7744	141.7763	140.6132	0	1.1630	72.60	67.76	9.18	5.10	24.00
03.10.2025	1.4923	143.7513	143.3069	0	0.4444	147.4561	146.1473	0	1.3088	75.63	65.34	9.18	5.10	24.00
04.10.2025	1.3899	130.5391	130.2270	0	0.3121	133.9554	132.8358	0	1.1196	76.27	65.71	9.18	5.10	24.00
05.10.2025	1.1774	120.1887	119.9325	0	0.2562	123.2700	122.3354	0	0.9346	75.43	65.72	9.18	5.10	24.00
06.10.2025	1.1736	118.3596	118.0948	0	0.2647	121.4570	120.5102	0	0.9468	76.27	66.44	9.18	5.10	24.00
07.10.2025	1.2173	123.0285	122.7538	0	0.2748	126.2311	125.2507	0	0.9805	76.05	66.24	9.18	5.10	24.00
08.10.2025	1.1432	111.9095	111.6559	0	0.2536	114.8480	113.9299	0	0.9181	76.41	66.29	9.18	5.10	24.00
09.10.2025	1.0895	110.1928	109.9788	0	0.2140	113.1224	112.2725	0	0.8499	76.93	67.14	9.18	5.10	24.00
10.10.2025	1.1118	109.6885	109.4024	0	0.2861	112.5933	111.6578	0	0.9355	76.77	66.72	9.18	5.10	24.00
11.10.2025	1.1308	116.1583	115.9339	0	0.2244	119.2291	118.3453	0	0.8837	76.70	67.05	9.18	5.10	24.00
12.10.2025	1.1342	106.5847	106.3046	0	0.2800	109.4751	108.5266	0	0.9485	77.76	67.21	9.18	5.10	24.00
13.10.2025	1.1857	101.9198	101.6539	0	0.2660	104.7138	103.7474	0	0.9664	78.22	66.68	9.18	5.10	24.00
15.10.2025	1.5835	83.6499	83.6032	0	0.0467	85.9190	84.9967	0	0.9222	76.27	41.30	9.18	5.10	48.00
16.10.2025	0.5648	15.6391	15.6653	0.0262	0	16.0401	15.7757	0	0.2644	75.43	39.39	9.18	5.10	24.00
17.10.2025	0.5834	16.1644	16.2165	0.0522	0	16.5820	16.3330	0	0.2490	75.74	39.73	9.18	5.10	24.00
18.10.2025	0.8259	25.0917	25.2281	0.1364	0	25.7690	25.4635	0	0.3055	77.58	44.75	9.18	5.10	24.00
19.10.2025	0.8548	27.6798	27.7995	0.1197	0	28.4292	28.0869	0	0.3423	77.68	46.89	9.18	5.10	24.00
20.10.2025	1.0665	44.6524	44.6780	0.0256	0	45.8338	45.2694	0	0.5644	76.73	52.93	9.18	5.10	24.00
21.10.2025	0.9950	42.7107	42.7367	0.0260	0	43.8537	43.3278	0	0.5260	77.20	53.99	9.18	5.10	24.00
22.10.2025	1.2267	58.8885	58.8198	0	0.0687	60.4214	59.6697	0	0.7516	76.05	55.31	9.18	5.10	24.00
23.10.2025	1.1890	62.8668	62.7930	0	0.0739	64.5270	63.7785	0	0.7485	76.64	57.82	9.18	5.10	24.00
Итого:	27.4615	2889.8548	2885.3386	0.3861	4.9023	2962.7894	2942.7884	0.0000	20.0011	75.24	61.18	9.18	5.10	720.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 27.4615 = 27.4615 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	Тнар [час]
24.09.2025	479.6261	38334.2987	38403.1622	39297.6673	39096.6358	10381.38
23.10.2025	507.0875	41224.1535	41288.5008	42260.4567	42039.4241	11101.38
Итого:	27.4615	2889.8548	2885.3386	2962.7894	2942.7884	720.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



23.10.2025 Подпись

