

#4159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 15.05.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Зиничева Оксана Владимировна, ИП
Фрунзе 6, Калининград, ИП Зиничева О. В.
9344
ТВ7 (АСЦП)
20110818
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 0,536 | 0 | 5,365 | 0 | 0 | 5,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 43,1 | 0 | 0,28 | - |
| 22.04.2023 | 0,584 | 0 | 6,997 | 0 | 0 | 6,854 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 46,4 | 0 | 0,27 | - |
| 23.04.2023 | 0,335 | 0 | 3,745 | 0 | 0 | 3,669 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 44,9 | 0 | 0,27 | - |
| 24.04.2023 | 0,558 | 0 | 5,319 | 0 | 0 | 5,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 39,9 | 0 | 0,28 | - |
| 25.04.2023 | 0,879 | 0 | 9,446 | 0 | 0 | 9,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 44 | 0 | 0,29 | - |
| 26.04.2023 | 0,632 | 0 | 7,905 | 0 | 0 | 7,746 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 46,7 | 0 | 0,29 | - |
| 27.04.2023 | 0,826 | 0 | 9,818 | 0 | 0,001 | 9,613 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 67,6 | 47 | 0 | 0,29 | - |
| 28.04.2023 | 0,84 | 0 | 12,394 | 0 | 0 | 12,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 51,6 | 0 | 0,29 | - |
| 29.04.2023 | 0,761 | 0 | 11,002 | 0 | 0 | 10,771 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 50,9 | 0 | 0,29 | - |
| 30.04.2023 | 0,578 | 0 | 7,846 | 0 | 0 | 7,685 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 49,1 | 0 | 0,29 | - |
| 01.05.2023 | 0,713 | 0 | 11,187 | 0 | 0 | 10,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 52,2 | 0 | 0,29 | - |
| 02.05.2023 | 0,884 | 0 | 10,392 | 0 | 0 | 10,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 46,6 | 0 | 0,29 | - |
| 03.05.2023 | 0,67 | 0 | 10,349 | 0 | 0 | 10,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 51,5 | 0 | 0,29 | - |
| 04.05.2023 | 0,637 | 0 | 10,43 | 0 | 0,001 | 10,22 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 66,2 | 51,3 | 0 | 0,29 | - |
| 05.05.2023 | 0,73 | 0 | 10,276 | 0 | 0 | 10,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 50,1 | 0 | 0,29 | - |
| 06.05.2023 | 0,776 | 0 | 12,999 | 0 | 0 | 12,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 52,8 | 0 | 0,29 | - |
| 07.05.2023 | 0,545 | 0 | 8,481 | 0 | 0 | 8,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 51,4 | 0 | 0,29 | - |
| 08.05.2023 | 0,645 | 0 | 9,215 | 0 | 0 | 9,025 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 49,7 | 0 | 0,29 | - |
| 09.05.2023 | 0,562 | 0 | 7,012 | 0 | 0 | 6,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 47 | 0 | 0,29 | - |
| 10.05.2023 | 0,402 | 0 | 4,826 | 0 | 0 | 4,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 45,8 | 0 | 0,29 | - |
| 11.05.2023 | 0,301 | 0 | 2,743 | 0 | 0 | 2,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 38,1 | 0 | 0,29 | - |
| 12.05.2023 | 0,249 | 0 | 2,287 | 0 | 0 | 2,244 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 37,9 | 0 | 0,29 | - |
| 13.05.2023 | 0,221 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 1,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 35,6 | 0 | 0,29 | - |
| 14.05.2023 | 0,123 | 0 | 1,043 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 34,4 | 0 | 0,29 | - |
| 15.05.2023 | 0,025 | 0 | 0,195 | 0 | 0 | 0,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 28,6 | 0 | 0,29 | - |
| Итого: | 14,012 | 0 | 183,192 | 0 | 0,002 | 179,429 | 0 | 0,002 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,347 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2023 | 357,535 | 4246,615 | 0 | 0,668 | 4144,905 | 0 | 0,66 | 10580 | 3567 |
| 15.05.2023 | 371,543 | 4429,808 | 0 | 0,67 | 4324,331 | 0 | 0,662 | 11180 | 3567 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.05.2023 8:31:49