

#193793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Зиничева Оксана Владимировна, ИП  
Фрунзе 6, Калининград, ИП Зиничева О. В.  
  
9344  
ТВ7 (АСЦП)  
20110818  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2025 | 0,023   | 0         | 0,731   | 0       | 0       | 0,719   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 50,8   | 0,44    | 0,36    | 5,6         |
| 22.12.2025 | 0,023   | 0         | 0,729   | 0       | 0       | 0,717   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,5   | 50,8   | 0,44    | 0,36    | 5,6         |
| 23.12.2025 | 0,023   | 0         | 0,652   | 0       | 0       | 0,642   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 50,7   | 0,44    | 0,36    | 3,7         |
| 24.12.2025 | 0,023   | 0         | 0,535   | 0       | 0       | 0,526   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 50,3   | 0,43    | 0,36    | 0           |
| 25.12.2025 | 0,023   | 0         | 0,574   | 0       | 0       | 0,565   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 50,4   | 0,43    | 0,36    | -6,3        |
| 26.12.2025 | 0,024   | 0         | 0,714   | 0       | 0       | 0,702   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59     | 51     | 0,45    | 0,36    | -5,6        |
| 27.12.2025 | 0,024   | 0         | 0,761   | 0       | 0       | 0,748   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 51,1   | 0,44    | 0,36    | 4,4         |
| 28.12.2025 | 0,024   | 0         | 0,803   | 0       | 0       | 0,791   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,6   | 51,2   | 0,43    | 0,36    | 5,4         |
| 29.12.2025 | 0,024   | 0         | 0,732   | 0       | 0       | 0,72    | 0      | 0      | 24       | 0       | 59     | 51,2   | 0,43    | 0,36    | 3,8         |
| 30.12.2025 | 0,024   | 0         | 0,641   | 0       | 0       | 0,63    | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 51,2   | 0,43    | 0,36    | 2,5         |
| 31.12.2025 | 0,761   | 0         | 5,323   | 0       | 0       | 5,18    | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,2   | 43,1   | 0,43    | 0,37    | -1,1        |
| 01.01.2026 | 1,396   | 0         | 9,669   | 0       | 0       | 9,407   | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,5   | 43,1   | 0,43    | 0,37    | -4,2        |
| 02.01.2026 | 0,662   | 0         | 5,219   | 0       | 0       | 5,088   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75     | 44     | 0,44    | 0,37    | -5,2        |
| 03.01.2026 | 0,023   | 0         | 0,609   | 0       | 0       | 0,599   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 50,1   | 0,43    | 0,36    | 1,2         |
| 04.01.2026 | 0,024   | 0         | 0,586   | 0       | 0       | 0,576   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 50     | 0,43    | 0,36    | -0,6        |
| 05.01.2026 | 0,023   | 0         | 0,572   | 0       | 0       | 0,563   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 50,1   | 0,43    | 0,36    | -4          |
| 06.01.2026 | 0,024   | 0         | 0,557   | 0       | 0       | 0,548   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 49,8   | 0,43    | 0,36    | -3          |
| 07.01.2026 | 0,024   | 0         | 0,539   | 0       | 0       | 0,53    | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 49,9   | 0,43    | 0,37    | -5,5        |
| 08.01.2026 | 0,024   | 0         | 0,526   | 0       | 0       | 0,517   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61     | 49,7   | 0,43    | 0,37    | -7,8        |
| 09.01.2026 | 0,025   | 0         | 0,536   | 0       | 0       | 0,527   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61     | 49,8   | 0,43    | 0,37    | -11         |
| 10.01.2026 | 0,025   | 0         | 0,566   | 0       | 0       | 0,556   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 50     | 0,43    | 0,36    | -9,6        |
| 11.01.2026 | 0,026   | 0         | 0,599   | 0       | 0       | 0,589   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 50,4   | 0,43    | 0,36    | -5,2        |
| 12.01.2026 | 0,025   | 0         | 0,564   | 0       | 0       | 0,555   | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 50,3   | 0,43    | 0,36    | -5,2        |
| 13.01.2026 | 0,824   | 0         | 5,152   | 0       | 0       | 5,002   | 0      | 0      | 24       | 0       | 81,6   | 42,3   | 0,42    | 0,37    | -           |
| 14.01.2026 | 1,603   | 0         | 9,842   | 0       | 0       | 9,552   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,4   | 42,3   | 0,42    | 0,37    | -           |
| 15.01.2026 | 1,547   | 0         | 10,956  | 0       | 0       | 10,665  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,8   | 43,2   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 16.01.2026 | 1,52    | 0         | 10,189  | 0       | 0       | 9,905   | 0      | 0      | 24       | 0       | 79,8   | 43,2   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 17.01.2026 | 1,5     | 0         | 9,23    | 0       | 0       | 8,956   | 0      | 0      | 24       | 0       | 82,8   | 42,9   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 18.01.2026 | 1,484   | 0         | 8,842   | 0       | 0       | 8,574   | 0      | 0      | 24       | 0       | 83,8   | 42,5   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 19.01.2026 | 1,49    | 0         | 8,683   | 0       | 0       | 8,413   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,9   | 42,7   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 20.01.2026 | 1,484   | 0         | 8,878   | 0       | 0       | 8,607   | 0      | 0      | 24       | 0       | 84,1   | 42,9   | 0,44    | 0,38    | -           |
| Итого:     | 14,749  | 0         | 104,509 | 0       | 0       | 101,669 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 3,523   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж | V1, м3  | V2, м3 | V3, м3 | M1, т   | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2025 | 10,466 | 99,721  | 0      | 0,016  | 97,501  | 0     | 0,016 | 4252    | 78     |
| 20.01.2026 | 25,214 | 204,229 | 0      | 0,016  | 199,171 | 0     | 0,016 | 4996    | 78     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 8:24:50