

#33874#

Отчёт по теплопотреблению за период с 12.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 20-24, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9370
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112785
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
13.10.2023	0,962	0	8,205	0	0	8,071	0	0	24	0	58,6	30,1	0,35	0,2	-
14.10.2023	1,321	0	9,165	0	0	8,972	0	0	24	0	68,1	33	0,37	0,22	-
15.10.2023	2,154	0	17,226	0	0	16,868	0	0	24	0	67,8	37,3	0,36	0,22	-
16.10.2023	3,259	0	27,757	0	0	27,169	0	0	24	0	68,5	39,9	0,34	0,23	-
17.10.2023	3,649	0	30,518	0	0	29,87	0	0	24	0	68,7	39,5	0,34	0,24	-
18.10.2023	3,3	0	25,628	0	0	25,092	0	0	24	0	68	36,6	0,34	0,24	-
19.10.2023	4,328	0	38,471	0	0	37,651	0	0	24	0	68,7	41,2	0,31	0,23	-
20.10.2023	5,347	0	46,604	0	0	45,543	0	0	24	0	71,2	43,2	0,34	0,25	-
21.10.2023	4,694	0	38,825	0	0	37,943	0	0	24	0	71	41,5	0,34	0,25	-
22.10.2023	3,351	0	25,392	0	0	24,855	0	0	24	0	68,4	36,2	0,34	0,25	-
23.10.2023	3,025	0	22,076	0	0	21,608	0	0	24	0	68,4	34,9	0,35	0,24	-
Итого:	35,39	0	289,867	0	0	283,642	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,453														

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.10.2023	2238,064	17632,047	0	0,134	17195,048	0	0,133	17295	690
23.10.2023	2273,455	17921,915	0	0,134	17478,69	0	0,133	17559	690

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 15:38:32