

#162723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,838	0	123,221	0	0	120,318	0	0	24	0	72,6	70,9	0,37	0,31	-
25.09.2025	0,849	0	128,646	0	0	125,631	0	0	24	0	72,4	70,8	0,38	0,31	-
26.09.2025	0,903	0	118,025	0	0	115,246	0	0	24	0	72,5	70,7	0,37	0,31	-
27.09.2025	0,879	0	115,314	0	0	112,572	0	0	24	0	73	71,1	0,36	0,31	-
28.09.2025	0,848	0	123,721	0	0	120,843	0	0	24	0	72,1	70,5	0,37	0,31	-
29.09.2025	0,9	0	127,066	0	0	124,119	0	0	24	0	71,9	70,2	0,38	0,31	-
30.09.2025	0,873	0	114,869	0	0	112,189	0	0	24	0	72,2	70,3	0,37	0,31	-
01.10.2025	0,809	0	133,676	0	0	130,51	0	0	24	0	72,9	71,4	0,39	0,31	-
02.10.2025	2,014	0	168,314	0	0,403	164,395	0	0,395	24	0	72,2	69,4	0,44	0,32	-
03.10.2025	3,44	0,104	163,124	0	0,04	159,255	0	0,039	24	0	72,9	67,8	0,44	0,32	-
04.10.2025	3,426	0,01	144,859	0	0	141,478	0	0	24	0	72,2	66,5	0,41	0,32	-
05.10.2025	3,409	0	142,099	0	0	138,747	0	0	24	0	72,7	66,8	0,41	0,32	-
06.10.2025	3,453	0	142,165	0	0,002	138,828	0	0,002	24	0	72,5	66,5	0,41	0,32	-
07.10.2025	3,529	0,001	151,548	0	0	148,006	0	0	24	0	72,4	66,7	0,42	0,33	-
08.10.2025	3,373	0	162,38	0	0	158,568	0	0	24	0	72,5	67,4	0,43	0,33	-
09.10.2025	3,269	0	158,123	0	0	154,382	0	0	24	0	72,8	67,8	0,43	0,33	-
10.10.2025	3,047	0	152,463	0	0	148,878	0	0	24	0	72,6	67,7	0,42	0,33	-
11.10.2025	3,156	0	155,699	0	0	152,024	0	0	24	0	72,7	67,8	0,43	0,33	-
12.10.2025	3,024	0	156,682	0	0	153,032	0	0	24	0	72,1	67,4	0,43	0,33	-
13.10.2025	3,02	0	151,321	0	0	147,755	0	0	24	0	72,7	67,8	0,42	0,33	-
14.10.2025	3,332	0	143,464	0	0,015	140,066	0	0,015	24	0	72,8	67,2	0,41	0,33	-
15.10.2025	3,424	0,004	145,054	0	0	141,638	0	0	24	0	72,7	66,9	0,42	0,33	-
16.10.2025	3,395	0	146,819	0	0	143,359	0	0	24	0	72,6	67	0,42	0,33	-
17.10.2025	3,441	0	146,885	0	0	143,402	0	0	24	0	72,9	67,1	0,42	0,33	-
18.10.2025	3,407	0	138,758	0	0	135,478	0	0	24	0	72,7	66,8	0,41	0,33	-
19.10.2025	3,426	0	138,876	0	0	135,611	0	0	24	0	72,5	66,5	0,4	0,33	-
20.10.2025	3,5	0	135,051	0	0	131,872	0	0	24	0	72,6	66,2	0,4	0,32	-
21.10.2025	3,486	0	144,111	0	0	140,702	0	0	24	0	72,8	66,9	0,42	0,33	-
22.10.2025	3,533	0	156,992	0	0	153,266	0	0	24	0	72,9	67,4	0,44	0,33	-
23.10.2025	3,517	0	165,342	0	0	161,441	0	0	24	0	72,7	67,6	0,45	0,33	-
Итого:	79,52	0	4294,667	0	0,46	4193,611	0	0,451	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,993														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	262,946	20404,031	0	0,074	19923,201	0	0,073	4901	7
23.10.2025	342,468	24698,695	0	0,534	24116,812	0	0,523	5621	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:08:11