

#282800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Шиллера 6-18, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 8683
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00287472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,283	-0,04	104,06	103,3	100,72	101,89	-1,17	24	0	0	86,6	53,4	33,15	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,033	-0,046	102,15	101,63	99,07	100,38	-1,31	24	0	0	83	51,8	31,25	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,04	-0,047	104,4	103,92	101,29	102,59	-1,3	24	0	0	82,7	52,1	30,64	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,97	-0,047	102,5	102,06	99,51	100,83	-1,32	24	0	0	82	51,5	30,5	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,774	-0,055	106,98	106,84	104,08	105,58	-1,5	24	0	0	78,3	50,9	27,36	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,68	-0,063	104,9	104,98	102,15	103,78	-1,63	24	0	0	77,3	50,3	27,01	0,6	0,4	-
24.02.2026	2,616	-0,049	102,01	102,09	99,36	100,89	-1,53	24	0	0	76,6	49,5	27,06	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,743	-0,056	102,91	102,83	100,12	101,61	-1,49	24	0	0	78,7	50,6	28,12	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,642	-0,05	102,36	102,37	99,67	101,17	-1,5	24	0	0	77,1	49,8	27,24	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,525	-0,051	107,5	107,74	104,88	106,51	-1,63	24	0	0	74,3	49,5	24,83	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,52	-0,06	111,14	111,44	108,41	110,12	-1,71	24	0	0	74,2	50,2	24,01	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,45	-0,059	106,23	106,52	103,66	105,31	-1,65	24	0	0	73,9	49,5	24,41	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,478	-0,054	105,27	105,51	102,7	104,33	-1,63	24	0	0	74,2	49,3	24,89	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,497	-0,061	109,06	109,36	106,38	108,09	-1,71	24	0	0	74,2	49,9	24,25	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,444	-0,052	104,43	104,7	101,93	103,5	-1,57	24	0	0	73,9	49,2	24,71	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,49	-0,058	107	107,32	104,39	106,04	-1,65	24	0	0	74,1	49,5	24,63	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,526	-0,062	108,81	109,1	106,13	107,81	-1,68	24	0	0	74,6	50	24,59	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,507	-0,061	109,7	110,07	107,07	108,73	-1,66	24	0	0	74,1	49,9	24,18	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,481	-0,069	113,5	113,92	110,74	112,55	-1,81	24	0	0	73,9	50,7	23,23	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,463	-0,07	114,48	114,96	111,68	113,54	-1,86	24	0	0	73,8	51	22,85	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,423	-0,075	113,82	114,34	111,09	112,93	-1,84	24	0	0	73,7	51	22,63	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,397	-0,079	116,15	116,74	113,34	115,26	-1,92	24	0	0	73,8	51,8	22,01	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,408	-0,077	114,83	115,36	112,04	113,93	-1,89	24	0	0	74	51,6	22,36	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,45	-0,08	118,87	119,46	115,97	117,92	-1,95	24	0	0	74	52,1	21,93	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,384	-0,076	119,78	120,41	116,93	118,86	-1,93	24	0	0	73,6	52,4	21,21	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,345	-0,076	115,07	115,69	112,33	114,22	-1,89	24	0	0	73,3	51,6	21,72	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,439	-0,077	114,21	114,71	111,4	113,27	-1,87	24	0	0	74,2	51,4	22,73	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,437	-0,08	115,92	116,51	113,11	115,08	-1,97	24	0	0	73,7	51,3	22,39	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,424	-0,079	112,79	113,41	110,07	112,04	-1,97	24	0	0	73,6	50,7	22,91	0,6	0,4	-
Итого:	74,869	0	3170,83	3177,29	3090,22	3138,76	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,869															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	252,108	9013,15	8964,22	8752,36	8849,37
18.03.2026	326,977	12183,98	12141,51	11842,58	11988,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:37:39