

#190214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Шиллера 6-18, Калининград
6742
8683
ВКТ-7
00287472
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2025	2,742	-0,026	112,3	111,75	109,38	110,32	-0,94	24	0	0	76,8	51,3	25,46	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,814	-0,026	110,07	109,37	107,09	107,99	-0,9	24	0	0	78,3	51,6	26,71	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,628	-0,027	113,11	112,66	110,28	111,25	-0,97	24	0	0	74,6	50,4	24,22	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,509	-0,029	113,53	113,22	110,83	111,92	-1,09	24	0	0	72,9	49,8	23,1	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,472	-0,032	116,27	116,12	113,6	114,71	-1,11	24	0	0	72,2	50	22,23	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,458	-0,046	118,6	118,55	115,84	117,11	-1,27	24	0	0	72,1	50,4	21,72	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,431	-0,032	114,44	114,34	111,8	112,96	-1,16	24	0	0	72	49,7	22,27	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,467	-0,042	117	116,89	114,25	115,46	-1,21	24	0	0	72,5	50,4	22,11	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,403	-0,05	119,82	119,86	117,05	118,42	-1,37	24	0	0	72	50,8	21,12	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,382	-0,059	121,02	121,15	118,17	119,71	-1,54	24	0	0	72	51,2	20,81	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,36	-0,051	118,49	118,6	115,74	117,14	-1,4	24	0	0	72	51	20,99	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,381	-0,052	117,65	117,75	114,93	116,31	-1,38	24	0	0	72,2	50,9	21,33	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,377	-0,048	115,27	115,39	112,6	113,96	-1,36	24	0	0	72	50,3	21,71	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,403	-0,053	117,44	117,66	114,72	116,22	-1,5	24	0	0	72,2	50,6	21,58	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,382	-0,049	112,8	112,98	110,18	111,63	-1,45	24	0	0	72,2	49,9	22,27	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,531	-0,053	113,97	114,05	111,19	112,61	-1,42	24	0	0	74,1	50,8	23,38	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,712	-0,047	112,93	112,76	110	111,32	-1,32	24	0	0	77,2	51,9	25,26	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,639	-0,045	110,23	110,04	107,44	108,68	-1,24	24	0	0	76	50,9	25,13	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,467	-0,05	112,3	112,43	109,61	111,13	-1,52	24	0	0	73	49,8	23,17	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,422	-0,047	115,01	115,26	112,37	113,88	-1,51	24	0	0	71,9	49,7	22,2	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,423	-0,052	115,14	115,39	112,48	113,99	-1,51	24	0	0	72,3	50,1	22,21	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,387	-0,095	114,5	115,54	111,78	114,11	-2,33	24	0	0	72,7	50,3	22,4	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,751	-0,069	110,59	110,74	107,62	109,34	-1,72	24	0	0	78,6	52,3	26,36	0,6	0,4	-
Итого:	57,541	0	2642,48	2642,5	2578,95	2610,17	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,541															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.11.2025	15,477	604,94	601,08	588,71	593,36
23.12.2025	73,018	3247,42	3243,58	3167,66	3203,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:46:18