

#193789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Шиллера 6-18, Калининград
6742
8683
ВКТ-7
00287472
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,178	-0,038	107,53	106,77	104,18	105,33	-1,15	24	0	0	85,3	54,2	31,06	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,993	-0,035	105,64	104,95	102,56	103,61	-1,05	24	0	0	82,2	52,5	29,68	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,569	-0,038	111,78	111,59	109,07	110,32	-1,25	24	0	0	73,9	49,8	24,11	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,46	-0,035	111,07	110,97	108,47	109,77	-1,3	24	0	0	72,2	49	23,27	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,429	-0,028	107,22	107,08	104,73	105,88	-1,15	24	0	0	72,3	48,6	23,7	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,541	-0,032	106,05	105,76	103,41	104,52	-1,11	24	0	0	75,3	50,2	25,09	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,919	-0,033	109,63	109,01	106,55	107,57	-1,02	24	0	0	80,2	52,4	27,85	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,072	-0,029	108,09	107,28	104,89	105,83	-0,94	24	0	0	83,2	53,4	29,71	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,976	-0,027	106,25	105,53	103,17	104,09	-0,92	24	0	0	81,7	52,5	29,27	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,853	-0,037	110,98	110,49	107,92	109,05	-1,13	24	0	0	79	52,1	26,96	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,867	-0,04	107,35	106,78	104,35	105,43	-1,08	24	0	0	79,9	51,9	27,95	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,017	-0,03	106,64	105,91	103,53	104,5	-0,97	24	0	0	82,2	52,6	29,59	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,059	-0,034	108,21	107,48	105,01	106,06	-1,05	24	0	0	82,4	52,8	29,61	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,222	-0,036	108,74	107,87	105,33	106,43	-1,1	24	0	0	85,2	54,2	31,1	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,281	-0,033	105,22	104,23	101,83	102,81	-0,98	24	0	0	86,8	54,1	32,71	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,348	-0,025	101,22	100,14	97,86	98,74	-0,88	24	0	0	88,4	53,8	34,64	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,346	-0,026	102,35	101,28	98,98	99,85	-0,87	24	0	0	87,8	53,6	34,23	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,246	-0,032	107,02	106,13	103,66	104,69	-1,03	24	0	0	85	53,2	31,8	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,18	-0,04	108,2	107,44	104,88	106	-1,12	24	0	0	84,1	53,2	30,87	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,254	-0,035	106,13	105,28	102,77	103,84	-1,07	24	0	0	85,8	53,6	32,17	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,262	-0,03	101,81	100,84	98,51	99,5	-0,99	24	0	0	86,9	53,3	33,6	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,233	-0,038	101,09	100,19	97,84	98,94	-1,1	24	0	0	86,2	52,6	33,59	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,974	-0,044	104,56	104,01	101,6	102,81	-1,21	24	0	0	81	51,1	29,83	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,127	-0,032	102,07	101,34	99,01	100,05	-1,04	24	0	0	84	51,9	32,07	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,313	-0,036	102,76	101,82	99,41	100,48	-1,07	24	0	0	87,1	53,3	33,84	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,366	-0,037	100,74	99,76	97,35	98,43	-1,08	24	0	0	88,5	53,4	35,12	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,366	-0,041	99,42	98,48	96,04	97,19	-1,15	24	0	0	89	53,4	35,63	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,373	-0,041	100,96	100,05	97,57	98,72	-1,15	24	0	0	88,6	53,4	35,14	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,383	-0,038	101,51	100,59	98,09	99,23	-1,14	24	0	0	88,8	53,7	35,05	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,349	-0,033	96,39	95,39	93,12	94,18	-1,06	24	0	0	89,1	52,6	36,52	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,384	-0,045	100,37	99,41	96,97	98,16	-1,19	24	0	0	88,3	52,8	35,5	0,6	0,4	-
Итого:	95,94	0	3257	3233,85	3158,66	3192,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,94															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	73,018	3247,42	3243,58	3167,66	3203,53
23.01.2026	168,958	6504,42	6477,43	6326,32	6395,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:48:24