

#141854#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 19а-19б, Калининград
13.

Заводской номер счётчика 20103225	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	255,683	234,272	21.411	5.114

Подпись исполнителя



#141754#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 9278
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
 Заводской номер 20103225
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ _г , ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,769	0	16,9	0	0	16,535	0	0	24	0	69,3	58,2	0,39	0,36
25.06.2025	-	0,822	0	16,144	0	0	15,799	0	0	24	0	68,8	56,4	0,38	0,36
26.06.2025	-	0,829	0	16,236	0	0	15,885	0	0	24	0	69,1	56,7	0,38	0,36
27.06.2025	-	0,815	0	16,222	0	0	15,871	0	0	24	0	69,1	56,9	0,38	0,36
28.06.2025	-	0,785	0	16,393	0	0	16,04	0	0	24	0	69,2	57,5	0,38	0,36
29.06.2025	-	0,799	0	16,372	0	0	16,019	0	0	24	0	69,1	57,2	0,38	0,36
30.06.2025	-	0,74	0	16,383	0	0	16,031	0	0	24	0	69,1	58,1	0,38	0,36
01.07.2025	-	0,793	0	16,216	0	0	15,869	0	0	24	0	68,9	57	0,38	0,36
02.07.2025	-	0,801	0	16,531	0	0	16,174	0	0	24	0	69,3	57,5	0,38	0,36
03.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	69,5	56,5	0,38	0,36
03.07.2025	-	0,568	0	12,519	0	0	12,248	0	0	0	1	69,3	58,2	0,4	0,36
04.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	18	6	69,1	54,9	0,49	0,34
04.07.2025	-	0,561	0	11,833	0	0	11,577	0	0	0	1	69,3	57,8	0,4	0,35
05.07.2025	-	0,73	0	16,649	0	0	16,289	0	0	17	7	69,2	58,6	0,38	0,36
06.07.2025	-	0,722	0	16,679	0	0	16,318	0	0	24	0	69,3	58,7	0,38	0,36
07.07.2025	-	0,769	0	16,778	0	0	16,416	0	0	24	0	69,3	58,2	0,38	0,36
08.07.2025	-	0,723	0	17,017	0	0	16,648	0	0	24	0	69,4	59	0,38	0,36
09.07.2025	-	0,653	0	16,715	0	0	16,353	0	0	24	0	69,4	59,8	0,38	0,36
10.07.2025	-	0,747	0	16,812	0	0	16,448	0	0	24	0	69,3	58,4	0,38	0,36
11.07.2025	-	0,745	0	16,868	0	0	16,504	0	0	24	0	69,1	58,4	0,38	0,35
12.07.2025	-	0,652	0	16,928	0	0	16,561	0	0	24	0	69,3	59,9	0,38	0,35
13.07.2025	-	0,661	0	17,028	0	0	16,66	0	0	24	0	69,3	59,9	0,38	0,35
14.07.2025	-	0,684	0	16,927	0	0	16,56	0	0	24	0	69,3	59,5	0,38	0,35
15.07.2025	-	0,687	0	17,042	0	0	16,672	0	0	24	0	69,2	59,4	0,37	0,35
16.07.2025	-	0,705	0	15,725	0	0	15,386	0	0	24	0	69,1	58,2	0,37	0,35
17.07.2025	-	0,681	0	16,175	0	0	15,826	0	0	24	0	69,1	58,9	0,38	0,36
18.07.2025	-	0,693	0	15,854	0	0	15,514	0	0	24	0	69	58,3	0,38	0,36
19.07.2025	-	0,676	0	15,496	0	0	15,163	0	0	24	0	69,1	58,4	0,38	0,36
20.07.2025	-	0,65	0	15,816	0	0	15,475	0	0	24	0	69,2	59,2	0,38	0,36
21.07.2025	-	0,619	0	15,911	0	0	15,568	0	0	24	0	69,3	59,8	0,38	0,36
22.07.2025	-	0,654	0	16,038	0	0	15,694	0	0	24	0	69	59,1	0,38	0,36
23.07.2025	-	0,679	0	16,473	0	0	16,117	0	0	24	0	69,2	59,2	0,38	0,36
Итого:	-	21,412	0	484,68	0	0	474,22	0	0	707	15	69,19	58,24	0,38	0,36

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

707 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	234,272	4698,758	0	0	4595,097	0	0	2819	338
23.07.2025	255,683	5183,443	0	0	5069,317	0	0	3526	351

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения