

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: Космическая 6-8, Калининград

Договор N: 000000000

Адрес: ЖЭУ №7

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 20131670, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ363

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.25 23	18.78	18.24	0.53	0.09	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.25 23	18.63	18.10	0.52	0.11	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.25 23	18.40	17.90	0.50	0.14	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.25 23	18.15	17.67	0.48	0.13	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.25 23	17.94	17.47	0.47	0.12	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.25 23	17.83	17.34	0.49	0.12	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.25 23	17.83	17.26	0.57	0.12	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.09.25 23	17.75	17.17	0.58	0.12	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.10.25 23	17.61	17.03	0.59	0.12	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.10.25 23	69.48	45.67	23.81	0.27	0.17	21.814	21.339	2.131	24	0	
03.10.25 23	69.65	51.16	18.49	0.39	0.23	51.215	50.097	3.886	24	0	
04.10.25 23	69.75	53.38	16.37	0.41	0.23	53.457	52.287	3.592	24	0	
05.10.25 23	69.59	53.91	15.68	0.41	0.24	52.917	51.764	3.408	24	0	
06.10.25 23	69.79	54.00	15.79	0.40	0.24	51.566	50.436	3.343	24	0	
07.10.25 23	69.93	53.24	16.69	0.38	0.23	47.979	46.923	3.286	24	0	
08.10.25 23	69.61	52.53	17.09	0.36	0.23	46.432	45.419	3.256	24	0	
09.10.25 23	69.11	52.19	16.92	0.37	0.23	46.851	45.838	3.253	24	0	
10.10.25 23	69.50	52.21	17.30	0.36	0.23	47.168	46.142	3.348	24	0	
11.10.25 23	69.86	52.23	17.63	0.36	0.23	47.597	46.551	3.443	24	0	
12.10.25 23	69.76	51.20	18.56	0.36	0.22	46.924	45.894	3.574	24	0	
13.10.25 23	69.40	50.64	18.76	0.37	0.23	47.078	46.054	3.624	24	0	
14.10.25 23	69.62	51.19	18.43	0.39	0.24	49.447	48.368	3.740	24	0	
15.10.25 23	70.11	52.31	17.80	0.41	0.24	52.694	51.529	3.849	24	0	
16.10.25 23	70.05	52.49	17.56	0.41	0.24	53.293	52.116	3.841	24	0	
17.10.25 23	70.09	52.52	17.57	0.41	0.24	53.262	52.087	3.840	24	0	
18.10.25 23	69.41	51.67	17.74	0.40	0.24	51.674	50.554	3.763	24	0	
19.10.25 23	69.67	51.66	18.01	0.41	0.24	51.943	50.807	3.839	24	0	
20.10.25 23	71.01	50.80	20.21	0.32	0.20	38.860	37.981	3.219	24	0	
21.10.25 23	70.19	50.86	19.33	0.40	0.24	50.299	49.184	3.989	24	0	
22.10.25 23	70.02	51.44	18.58	0.41	0.24	51.706	50.567	3.943	24	0	
23.10.25 23	70.92	52.59	18.33	0.42	0.24	53.000	51.803	3.985	24	0	
Итого/Средн	69.85	52.00	17.85	0.31	0.20	1067.175	1043.738	78.154	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.09.25 23	8430.499	8231.623	778.854	9078	436
23.10.25 23	9497.675	9275.361	857.008	9822	436
Итого	1067.175	1043.738	78.154	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

