

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: Космическая 6-8
Адрес: ЖЭУ № 7
Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 20131670, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ363

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.25 23	70.92	52.59	18.33	0.42	0.24	53.000	51.803	3.985	24	0	
24.10.25 23	71.52	53.16	18.35	0.41	0.24	52.881	51.669	3.979	24	0	
25.10.25 23	71.37	52.78	18.58	0.41	0.24	52.493	51.295	4.000	24	0	
26.10.25 23	71.56	52.83	18.73	0.41	0.24	52.383	51.181	4.023	24	0	
27.10.25 23	71.46	52.41	19.05	0.40	0.24	51.258	50.086	4.004	24	0	
28.10.25 23	71.76	52.69	19.07	0.41	0.24	51.959	50.760	4.062	24	0	
29.10.25 23	71.79	52.79	19.00	0.41	0.24	52.348	51.142	4.077	24	0	
30.10.25 23	71.52	52.69	18.83	0.41	0.24	52.758	51.550	4.073	24	0	
31.10.25 23	71.54	52.45	19.09	0.41	0.24	52.336	51.137	4.095	24	0	
01.11.25 23	72.09	52.78	19.31	0.41	0.24	52.345	51.127	4.142	24	0	
02.11.25 23	71.36	52.85	18.51	0.41	0.24	53.500	52.281	4.062	24	0	
03.11.25 23	71.45	53.21	18.24	0.42	0.24	54.036	52.803	4.041	24	0	
04.11.25 23	71.71	53.04	18.67	0.41	0.24	53.343	52.113	4.083	24	0	
05.11.25 23	71.77	53.53	18.24	0.42	0.24	54.530	53.273	4.078	24	0	
06.11.25 23	71.75	53.64	18.12	0.42	0.24	54.350	53.097	4.038	24	0	
07.11.25 23	71.57	52.86	18.71	0.41	0.24	52.726	51.514	4.044	24	0	
08.11.25 23	71.58	52.32	19.26	0.40	0.24	51.856	50.665	4.095	24	0	
09.11.25 23	71.48	51.90	19.57	0.40	0.24	51.035	49.868	4.095	24	0	
10.11.25 23	71.55	52.21	19.35	0.40	0.24	51.629	50.447	4.095	24	0	
11.11.25 23	71.82	52.56	19.26	0.41	0.24	51.929	50.730	4.100	24	0	
12.11.25 23	71.43	52.45	18.99	0.41	0.24	51.424	50.249	4.004	24	0	
13.11.25 23	71.98	53.05	18.93	0.41	0.24	52.901	51.674	4.105	24	0	
14.11.25 23	71.41	52.91	18.50	0.41	0.24	53.242	52.024	4.039	24	0	
15.11.25 23	72.34	52.60	19.74	0.40	0.24	51.740	50.528	4.186	24	0	
16.11.25 23	76.92	54.29	22.63	0.40	0.25	50.720	49.396	4.690	24	0	
17.11.25 23	74.88	53.39	21.49	0.40	0.25	50.943	49.676	4.478	24	0	
18.11.25 23	73.71	52.01	21.70	0.39	0.25	48.764	47.585	4.331	24	0	
19.11.25 23	74.30	52.77	21.53	0.40	0.25	49.865	48.641	4.392	24	0	
20.11.25 23	75.90	53.02	22.87	0.39	0.25	48.696	47.454	4.553	24	0	
21.11.25 23	75.68	53.12	22.56	0.39	0.25	49.262	48.012	4.544	24	0	
22.11.25 23	75.74	52.76	22.98	0.39	0.25	48.382	47.154	4.545	24	0	
23.11.25 23	80.07	54.23	25.85	0.38	0.25	47.428	46.098	4.998	24	0	
Итого/Средн	72.63	52.87	19.75	0.41	0.24	1656.059	1617.032	134.035	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.10.25 23	9444.674	9223.559	853.022	9798	436
23.11.25 23	11100.000	10840.591	987.058	10566	436
Итого	16563.674	1617.032	134.035	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

