

#147476#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1444312
Гайдара,96 ООО БАЛТДОМСЕРВИС
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.08.2025 по 22.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.08	0,980	66,3	64,5	---	1,8	69,36	54,68	0,90	0,50	24,00
23.08	1,030	66,9	65,0	---	1,8	69,39	54,07	0,90	0,50	24,00
24.08	1,024	65,5	63,8	---	1,7	69,50	53,96	0,90	0,50	24,00
25.08	1,064	72,0	70,2	---	1,7	68,81	54,11	0,90	0,50	24,00
26.08	1,051	74,5	73,0	---	1,5	69,57	55,55	0,90	0,50	24,00
27.08	1,076	74,1	73,2	---	0,9	69,71	55,28	0,90	0,50	24,00
28.08	1,081	75,2	74,8	---	0,4	70,96	56,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,30	494,6	484,6	0,0	9,9	69,63	54,94	0,90	0,50	168,00
29.08	1,082	76,2	75,6	---	0,5	70,94	56,82	0,90	0,50	24,00
30.08	1,011	76,5	75,9	---	0,6	70,22	57,10	0,90	0,50	24,00
31.08	1,100	80,7	80,1	---	0,6	70,28	56,73	0,90	0,50	24,00
01.09	1,068	78,5	77,8	---	0,8	70,51	56,99	0,90	0,50	24,00
02.09	1,076	79,1	78,1	---	1,0	70,37	56,86	0,90	0,50	24,00
03.09	1,090	81,5	80,3	---	1,2	70,29	57,01	0,90	0,50	24,00
04.09	0,986	78,3	77,1	---	1,1	69,83	57,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,41	550,8	544,9	0,0	5,9	70,35	56,97	0,90	0,50	168,00
05.09	0,982	74,6	73,4	---	1,2	70,57	57,50	0,90	0,50	24,00
06.09	1,007	76,8	75,5	---	1,2	70,61	57,57	0,90	0,50	24,00
07.09	1,072	79,4	78,2	---	1,2	70,45	57,02	0,90	0,50	24,00
08.09	1,104	81,9	80,6	---	1,3	70,54	57,14	0,90	0,50	23,75
09.09	0,959	73,0	71,6	---	1,4	70,58	57,53	0,90	0,50	23,94
10.09	1,005	75,1	73,7	---	1,4	70,67	57,37	0,90	0,50	24,00
11.09	0,935	67,8	66,6	---	1,2	70,31	56,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,06	528,4	519,6	0,0	8,8	70,54	57,25	0,90	0,50	167,69
12.09	1,025	73,5	72,1	---	1,4	70,60	56,73	0,90	0,50	24,00
13.09	0,973	72,5	71,1	---	1,4	70,59	57,25	0,90	0,50	23,93
14.09	1,062	73,6	72,2	---	1,3	70,51	56,17	0,90	0,50	24,00
15.09	1,004	70,2	68,2	---	2,0	70,85	56,63	0,90	0,50	24,00
16.09	1,035	69,8	68,5	---	1,3	71,25	56,50	0,90	0,50	24,00
17.09	1,039	70,6	69,2	---	1,4	71,52	56,89	0,90	0,50	23,99
18.09	1,065	70,6	69,2	---	1,3	71,74	56,74	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,20	500,7	490,6	0,0	10,1	71,00	56,70	0,90	0,50	167,92
19.09	1,107	75,4	74,0	---	1,3	71,47	56,86	0,90	0,50	24,00
20.09	1,052	73,0	71,6	---	1,5	71,55	57,23	0,90	0,50	24,00
21.09	1,082	72,2	70,8	---	1,4	71,67	56,76	0,90	0,50	23,99
Итого:	3,24	220,6	216,4	0,0	4,2	71,56	56,95	0,90	0,50	71,99
Итого:	32,23	2295,1	2256,2	0,0	38,9	70,50	56,54	0,90	0,50	743,6
						dT=	13,96			


Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,6	0,0	0,0	0,0	0,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		32,23					
Показания интеграторов	На 24:00 21.08.2025	На 24:00 21.09.2025	Результат за период		На 18:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	3669,15	3701,38	32,23		3705,26		
Расход теплоносителя M1, т	163523,5	165818,7	2295,1		166090,3		
Расход теплоносителя M2, т	163939,2	166195,4	2256,2		166461,7		
Время наработки, ч	31102,3	31845,9	743,6		31936,7		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Ттех.н, ч			0,4				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети



с 01.09.25 по 17.09.25
26.09.25
поверено с 20.09.25