

#147404#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БалтДомСервис, ООО, УК
Гайдара 96, г.Калининград
5670

Заводской номер счётчика 1444312	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3703,478	3679,649	23.829
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



с 01.09.25 по 24



#147402#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5670
Порядковый номер 3990
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1444312
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.09.2025	-	1,068	80,297	78,938	0	78,516	77,75	0	24	24	0	0	70,5	57	0	9,1	5,1	0,1
02.09.2025	-	1,076	80,906	79,297	0	79,125	78,109	0	24	24	0	0	70,4	56,9	0	9,1	5,1	0,1
03.09.2025	-	1,09	83,344	81,5	0	81,5	80,281	0	24	24	0	0	70,3	57	0	9,1	5,1	0,1
04.09.2025	-	0,986	80,031	78,328	0	78,281	77,141	0	24	24	0	0	69,8	57,3	0	9,1	5,1	0,1
05.09.2025	-	0,982	76,266	74,547	0	74,594	73,391	0	24	24	0	0	70,6	57,5	0	9,1	5,1	0,1
06.09.2025	-	1,007	78,5	76,703	0	76,766	75,547	0	24	24	0	0	70,6	57,6	0	9,1	5,1	0,1
07.09.2025	-	1,072	81,156	79,375	0	79,359	78,172	0	24	24	0	0	70,4	57	0	9,1	5,1	0,1
08.09.2025	-	1,104	83,719	81,797	0	81,859	80,562	0	23,75	23,75	0	0	70,5	57,1	0	9,1	5,1	0,1
09.09.2025	-	0,959	74,641	72,734	0	72,984	71,625	0	23,94	23,94	0	0	70,6	57,5	0	9,1	5,1	0,1
10.09.2025	-	1,005	76,75	74,797	0	75,047	73,656	0	24	24	0	0	70,7	57,4	0	9,1	5,1	0,1
11.09.2025	-	0,935	69,344	67,641	0	67,812	66,641	0	24	24	0	0	70,3	56,6	0	9,1	5,1	0,1
12.09.2025	-	1,025	75,156	73,188	0	73,5	72,094	0	24	24	0	0	70,6	56,7	0	9,1	5,1	0,1
13.09.2025	-	0,973	74,172	72,188	0	72,516	71,094	0	23,93	23,93	0	0	70,6	57,2	0	9,1	5,1	0,1
14.09.2025	-	1,062	75,25	73,312	0	73,594	72,25	0	24	24	0	0	70,5	56,2	0	9,1	5,1	0
15.09.2025	-	1,004	71,781	69,25	0	70,172	68,219	0	24	24	0	0	70,8	56,6	0	9,1	5,1	0
16.09.2025	-	1,035	71,375	69,516	0	69,766	68,484	0	24	24	0	0	71,2	56,5	0	9,1	5,1	0
17.09.2025	-	1,039	72,234	70,266	0	70,594	69,219	0	23,99	23,99	0	0	71,5	56,9	0	9,1	5,1	0
18.09.2025	-	1,065	72,219	70,281	0	70,578	69,234	0	24	24	0	0	71,7	56,7	0	9,1	5,1	0
19.09.2025	-	1,107	77,125	75,172	0	75,375	74,047	0	24	24	0	0	71,5	56,9	0	9,1	5,1	0
20.09.2025	-	1,052	74,719	72,656	0	73,016	71,547	0	24	24	0	0	71,6	57,2	0	9,1	5,1	0
21.09.2025	-	1,083	73,859	71,875	0	72,172	70,812	0	23,99	23,99	0	0	71,7	56,8	0	9,1	5,1	0
22.09.2025	-	1,066	76,078	74,062	0	74,359	72,922	0	24	24	0	0	71,6	57,4	0	9,1	5,1	0
23.09.2025	-	1,034	73,719	71,703	0	72,031	70,625	0	24	24	0	0	71,5	57,3	0	9,1	5,1	0
Итого:	-	23,829	1752,641	1709,126	0	1713,516	1683,422	0	551,6	551,6	-	-	70,85	57,01	0	9,1	5,1	0,06

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 551,6 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2025	3679,649	168218,172	166651,594	0	164251,531	164655,5	0	31342,3	0,09
23.09.2025	3703,478	169970,812	168360,719	0	165965,047	166338,922	0	31893,89	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения