

#207329#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
4402
9351
ТВ7 (ASCII)
20103615
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	7,629	0	78,784	0	0	76,19	0	0	24	0	87,7	63,9	0,33	0,28	-8,3
25.01.2026	6,893	0	64,763	0	0	62,673	0	0	24	0	86,7	60,5	0,35	0,28	-9,4
26.01.2026	6,335	0	60,319	0	0	58,485	0	0	24	0	83,9	58	0,35	0,28	-7,3
27.01.2026	6,15	0	57,749	0	0	56,01	0	0	24	0	83,4	57,3	0,36	0,28	-4,4
28.01.2026	6,675	0	66,796	0	0	64,73	0	0	24	0	84,6	60	0,35	0,28	-3,8
29.01.2026	7,414	0	75,538	0	0	73,05	0	0	24	0	87,7	63,6	0,33	0,28	-6
30.01.2026	7,994	0	84,243	0	0	81,375	0	0	24	0	89,4	66	0,33	0,28	-9,7
31.01.2026	8,291	0	91,686	0	0	88,549	0	0	24	0	89,6	67,3	0,32	0,28	-12,4
01.02.2026	8,773	0	98,741	0	0	95,293	0	0	24	0	90,8	68,8	0,31	0,28	-13,8
02.02.2026	8,871	0	95,589	0	0	92,19	0	0	24	0	91,7	68,8	0,31	0,28	-18,9
03.02.2026	8,566	0	86,256	0	0	83,148	0	0	24	0	92,4	67,8	0,32	0,28	-20,1
04.02.2026	8,172	0	78,302	0	0	75,524	0	0	24	0	91,6	65,8	0,33	0,28	-18
05.02.2026	7,146	0	60,562	0	0,002	58,483	0	0,002	24	0	89,9	60,7	0,35	0,28	-12,3
06.02.2026	6,219	0	52,273	0	0,001	50,613	0	0,001	24	0	86	56,7	0,36	0,27	-7,6
07.02.2026	6,159	0	55,881	0	0	54,172	0	0	24	0	84,1	57	0,36	0,28	-3,2
08.02.2026	6,508	0	61,464	0	0	59,536	0	0	24	0	85,3	59,2	0,35	0,28	-3,3
09.02.2026	7,635	0	78,422	0	0	75,79	0	0	24	0	88,7	64,7	0,33	0,28	-4,9
10.02.2026	7,475	0	77,678	0	0	75,109	0	0	24	0	87,9	64,2	0,33	0,28	-12,1
11.02.2026	6,037	0	55,201	0	0,002	53,512	0	0,002	24	0	84,1	57,2	0,36	0,28	-12,4
12.02.2026	5,474	0	51,9	0	0,001	50,439	0	0,001	24	0	80,3	54,4	0,37	0,28	-3,8
13.02.2026	5,662	0	53,727	0	0	52,173	0	0	24	0	81,5	55,6	0,36	0,28	-0,7
14.02.2026	6,479	0	62,41	0	0	60,453	0	0	24	0	85,2	59,7	0,35	0,28	-1,2
15.02.2026	7,217	0	66,398	0	0	64,124	0	0	24	0	89,7	62,9	0,35	0,28	-6,7
16.02.2026	7,773	0	73,594	0	0	70,964	0	0	24	0	92	65,9	0,34	0,28	-11,2
17.02.2026	7,62	0	71,218	0	0	68,717	0	0	24	0	91	64,6	0,34	0,28	-
Итого:	179,167	0	1759,494	0	0,006	1701,302	0	0,006	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,793														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	446,907	4047,647	0	0,126	3938,322	0	0,125	5458	339
17.02.2026	626,073	5807,14	0	0,132	5639,621	0	0,131	6058	339

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:07:01