

#282796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9351
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103615
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,51	0	59,751	0	0	57,846	0	0	24	0	86,1	59,3	0,35	0,28	-11,6
19.02.2026	5,971	0	57,403	0	0,001	55,706	0	0,001	24	0	82,5	57	0,36	0,27	-
20.02.2026	5,749	0	53,926	0	0,001	52,343	0	0,001	24	0	82,2	56	0,36	0,27	-
21.02.2026	5,798	0	57,435	0	0	55,767	0	0	24	0	81,6	56,9	0,36	0,28	-
22.02.2026	4,572	0	40,614	0	0,001	39,535	0	0,001	24	0	77,7	50,1	0,37	0,27	-
23.02.2026	4,486	0	40,89	0	0	39,825	0	0	24	0	76,8	49,9	0,37	0,27	-
24.02.2026	4,742	0	46,908	0	0,001	45,708	0	0,001	24	0	76	51,2	0,35	0,27	-
25.02.2026	5,189	0	52,036	0	0	50,643	0	0	24	0	78,1	53,6	0,36	0,27	-
26.02.2026	5,064	0	53,575	0	0	52,167	0	0	24	0	77,2	54	0,36	0,27	-
27.02.2026	3,819	0	35,244	0	0,001	34,39	0	0,001	24	0	73,7	47,3	0,37	0,27	-
28.02.2026	3,27	0	27,758	0	0,001	27,092	0	0,001	24	0	73,3	44,5	0,38	0,26	-
01.03.2026	3,886	0	35,799	0	0	34,943	0	0	24	0	73,2	46,7	0,36	0,26	-
02.03.2026	4,104	0	40,143	0	0	39,176	0	0	24	0	73,4	48,4	0,36	0,27	-
03.03.2026	3,64	0	32,358	0	0,001	31,582	0	0,001	24	0	73,4	45,9	0,38	0,26	-
04.03.2026	4,378	0	44,647	0	0	43,579	0	0	24	0	73,2	49,3	0,36	0,27	-
05.03.2026	4,479	0	47,363	0	0	46,223	0	0	24	0	73,5	50,4	0,37	0,27	-
06.03.2026	4,49	0	47,837	0	0	46,666	0	0	24	0	74,2	51,2	0,37	0,27	-
07.03.2026	3,865	0	39,328	0	0	38,385	0	0	24	0	73,4	49,4	0,37	0,26	-
08.03.2026	3,235	0	27,905	0	0,001	27,241	0	0,001	24	0	73	44,7	0,38	0,26	-
09.03.2026	3,088	0	26,73	0	0	26,095	0	0	24	0	72,9	44,7	0,38	0,26	-
10.03.2026	2,716	0	21,256	0	0	20,753	0	0	24	0	72,7	41,4	0,38	0,25	-
11.03.2026	2,46	0	18,281	0	0	17,848	0	0	24	0	72,8	39,9	0,39	0,25	-
12.03.2026	2,673	0	19,752	0	0	19,283	0	0	24	0	72,9	39,8	0,38	0,25	-
13.03.2026	2,723	0	21,797	0	0,001	21,276	0	0,001	24	0	73,2	42,6	0,4	0,25	-
14.03.2026	2,05	0	14,304	0	0	13,97	0	0	24	0	72,4	37,3	0,4	0,25	-
15.03.2026	2,712	0	21	0	0	20,51	0	0	24	0	72,2	40,6	0,38	0,25	-
16.03.2026	3,309	0	27,275	0	0	26,62	0	0	24	0	73,4	43,7	0,38	0,26	-
17.03.2026	3,238	0	26,672	0	0	26,039	0	0	24	0	73	43,3	0,39	0,26	-
18.03.2026	3,739	0	35,35	0	0	34,506	0	0	24	0	73,1	47,3	0,37	0,26	-
Итого:	115,955	0	1073,337	0	0,009	1045,717	0	0,009	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,695														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	626,073	5807,14	0	0,132	5639,621	0	0,131	6058	339
18.03.2026	742,026	6880,477	0	0,141	6685,337	0	0,14	6754	339

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:57:34