

#166112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград

4402

9351

ТВ7 (АССII)

20103615

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,058	0	14,677	0	0	14,347	0	0	24	0	70,7	36,5	0,38	0,25	-
25.10.2025	2,311	0	17,282	0	0	16,894	0	0	24	0	70,7	38,1	0,38	0,26	-
26.10.2025	2,417	0	18,329	0	0	17,915	0	0	24	0	70,9	38,7	0,37	0,26	-
27.10.2025	2,72	0	21,677	0	0	21,188	0	0	24	0	71	40,3	0,37	0,26	-
28.10.2025	2,533	0	19,441	0	0	18,999	0	0	24	0	71,2	39,4	0,37	0,26	-
29.10.2025	2,446	0	18,51	0	0	18,089	0	0	24	0	71,2	38,9	0,38	0,26	-
30.10.2025	2,362	0	17,75	0	0	17,35	0	0	24	0	70,8	38,4	0,38	0,26	-
31.10.2025	2,507	0	19,152	0	0	18,72	0	0	24	0	70,9	39	0,37	0,26	-
01.11.2025	2,675	0	20,826	0	0	20,348	0	0	24	0	71,5	40,2	0,37	0,25	-
02.11.2025	2,244	0	16,569	0	0	16,198	0	0	24	0	70,7	37,6	0,38	0,25	-
03.11.2025	2,111	0	15,172	0	0	14,832	0	0	24	0	70,7	36,7	0,38	0,25	-
04.11.2025	2,325	0	17,34	0	0	16,947	0	0	24	0	71	38,2	0,37	0,25	-
05.11.2025	2,042	0	14,458	0	0	14,131	0	0	24	0	70,9	36,4	0,38	0,25	-
06.11.2025	2,101	0	15,026	0	0	14,687	0	0	24	0	70,9	36,8	0,38	0,25	-
07.11.2025	2,574	0	19,833	0	0	19,384	0	0	24	0	71	39,3	0,37	0,25	-
08.11.2025	3,039	0	25,305	0	0	24,731	0	0	24	0	71,1	41,8	0,37	0,26	-
09.11.2025	3,146	0	26,938	0	0	26,328	0	0	24	0	71,1	42,6	0,36	0,26	-
10.11.2025	2,911	0	23,764	0	0	23,224	0	0	24	0	71,1	41,2	0,37	0,25	-
11.11.2025	2,682	0	20,934	0	0	20,457	0	0	24	0	71,3	40	0,37	0,25	-
12.11.2025	2,684	0	21,108	0	0	20,63	0	0	24	0	70,9	39,9	0,37	0,25	-
13.11.2025	2,391	0	17,85	0	0	17,442	0	0	24	0	71,3	38,6	0,38	0,26	-
14.11.2025	2,393	0	18,077	0	0	17,671	0	0	24	0	70,7	38,4	0,38	0,26	-
15.11.2025	3,288	0	27,949	0	0	27,298	0	0	24	0	72,1	43,4	0,37	0,26	-
16.11.2025	4,198	0	36,516	0	0	35,57	0	0	24	0	76,6	48,5	0,36	0,26	-
17.11.2025	3,707	0	31,701	0	0	30,918	0	0	24	0	74,5	45,8	0,36	0,26	-
18.11.2025	3,951	0	36,738	0	0	35,856	0	0	24	0	73,4	47,1	0,35	0,26	-
19.11.2025	3,686	0	31,557	0	0	30,788	0	0	24	0	73,9	45,4	0,36	0,26	-
20.11.2025	4,281	0	38,75	0	0	37,766	0	0	24	0	75,6	48,6	0,36	0,26	-
21.11.2025	3,978	0	33,945	0	0	33,092	0	0	24	0	75,3	46,7	0,36	0,26	-
22.11.2025	4,292	0	38,709	0	0	37,731	0	0	24	0	75,5	48,4	0,35	0,26	-
23.11.2025	5,033	0	44,478	0	0	43,234	0	0	24	0	79,9	52,1	0,35	0,26	-
Итого:	91,086	0	740,361	0	0	722,765	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,756														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	45,31	359,45	0	0,094	351,678	0	0,093	3250	339
23.11.2025	136,394	1099,81	0	0,094	1074,445	0	0,093	3994	339

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:47:07