

#190210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 1-3, Калининград
4402
9351
ТВ7 (АСЦП)
20103615
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	5,145	0	45,666	0	0	44,368	0	0	24	0	80,6	52,9	0,35	0,27	-3,3
25.11.2025	4,666	0	39,746	0	0	38,663	0	0	24	0	78,8	50	0,35	0,26	-3,9
26.11.2025	4,699	0	41,403	0	0	40,291	0	0	24	0	78,2	50,4	0,35	0,27	-0,9
27.11.2025	4,644	0	41,897	0	0	40,788	0	0	24	0	77,5	50,3	0,34	0,28	-0,4
28.11.2025	4,357	0	37,956	0	0	36,96	0	0	24	0	77,1	48,9	0,35	0,27	-1,3
29.11.2025	4,481	0	39,711	0	0	38,674	0	0	24	0	76,9	49,2	0,35	0,28	-0,4
30.11.2025	4,584	0	41,16	0	0	40,076	0	0	24	0	77,3	50	0,35	0,28	-0,3
01.12.2025	4,181	0	36,071	0	0	35,146	0	0	24	0	76,1	47,7	0,35	0,28	-0,5
02.12.2025	4,689	0	42,09	0	0	40,969	0	0	24	0	77,7	50,4	0,35	0,27	-
03.12.2025	3,978	0	35,396	0	0	34,533	0	0	24	0	73,9	46,5	0,36	0,27	-
04.12.2025	3,907	0	36,526	0	0	35,674	0	0	24	0	72,2	46	0,36	0,27	-
05.12.2025	3,518	0	31,946	0	0	31,215	0	0	24	0	71,5	44,6	0,37	0,27	-
06.12.2025	3,129	0	26,083	0	0	25,488	0	0	24	0	71,3	42	0,37	0,27	-
07.12.2025	3,695	0	34,765	0	0	33,969	0	0	24	0	71,4	45,4	0,36	0,27	-
08.12.2025	3,482	0	31,188	0	0	30,469	0	0	24	0	71,8	44,6	0,37	0,27	-
09.12.2025	2,726	0	21,451	0	0	20,965	0	0	24	0	71	40	0,38	0,26	-
10.12.2025	2,525	0	19,412	0	0	18,973	0	0	24	0	71	39,2	0,38	0,26	-
11.12.2025	2,685	0	20,756	0	0,027	20,286	0	0,027	24	0	71	39,5	0,38	0,26	-
12.12.2025	2,943	0,004	23,577	0	0	23,04	0	0	24	0	71,3	40,8	0,37	0,26	-
13.12.2025	3,552	0	32,358	0	0	31,621	0	0	24	0	71,3	44,5	0,36	0,26	-
14.12.2025	3,182	0	26,902	0	0	26,288	0	0	24	0	71,4	42,5	0,37	0,27	-
15.12.2025	3,788	0	36,099	0	0	35,271	0	0	24	0	71,5	45,9	0,36	0,27	-
16.12.2025	4,145	0	39,559	0	0	38,606	0	0	24	0	73,5	47,9	0,37	0,27	-
17.12.2025	4,64	0	44,264	0	0	43,118	0	0	24	0	76,6	50,9	0,36	0,27	-
18.12.2025	4,597	0	45,841	0	0	44,678	0	0	24	0	75,6	51	0,36	0,27	-
19.12.2025	3,9	0	37,633	0	0	36,75	0	0	24	0	72,4	47,1	0,37	0,27	-
20.12.2025	3,359	0	29,964	0	0,001	29,281	0	0,001	24	0	71,3	43,9	0,38	0,27	-
21.12.2025	3,328	0	29,022	0	0	28,357	0	0	24	0	71,5	43,5	0,37	0,27	-
22.12.2025	3,437	0	30,111	0	0	29,414	0	0	24	0	72	44,1	0,37	0,27	-
23.12.2025	4,885	0	45,979	0	0	44,73	0	0	24	0	78,6	52,5	0,36	0,27	-
Итого:	116,847	0	1044,532	0	0,028	1018,661	0	0,028	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,908														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	136,394	1099,81	0	0,094	1074,445	0	0,093	3994	339
23.12.2025	253,24	2144,341	0	0,122	2093,107	0	0,121	4714	339

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:57:28