

#162720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Потемкина 14-14а / Линейная 4-6, Калининград
4402
9329
ТВ7 (ASCII)
20104849
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	24	0	13,7	13,8	0	0,27	-
02.10.2025	0	0	0,036	0	0	0,035	0	0	24	0	12,9	13,3	0	0,3	-
03.10.2025	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	12,3	12,8	0	0,34	-
04.10.2025	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	24	0	12	12,5	0	0,37	-
05.10.2025	0	0	0,028	0	0	0,028	0	0	24	0	12,3	12,6	0	0,38	-
06.10.2025	0	0	0,032	0	0	0,032	0	0	24	0	12,6	12,7	0	0,39	-
07.10.2025	0,764	0	31,314	0	0	31,071	0	0	24	0	41,5	35,6	0,08	0,39	-
08.10.2025	3,053	0	168,219	0	0	166,878	0	0	24	0	41,8	37,4	0,43	0,4	-
09.10.2025	2,968	0	169,734	0	0	168,38	0	0	24	0	41,8	37,6	0,42	0,39	-
10.10.2025	2,921	0	170,789	0	0	169,432	0	0	24	0	41,8	37,7	0,42	0,39	-
11.10.2025	2,871	0	171,634	0	0	170,266	0	0	24	0	41,8	37,8	0,42	0,39	-
12.10.2025	2,936	0	172,037	0	0	170,636	0	0	24	0	42,2	38,1	0,42	0,39	-
13.10.2025	2,993	0	172,195	0	0	170,821	0	0	24	0	41,9	37,7	0,42	0,39	-
14.10.2025	2,993	0	172,069	0	0	170,697	0	0	24	0	41,9	37,7	0,42	0,39	-
15.10.2025	3,009	0	172,451	0	0	171,073	0	0	24	0	41,8	37,6	0,42	0,39	-
16.10.2025	3,09	0	172,152	0	0	170,786	0	0	24	0	41,8	37,5	0,42	0,39	-
17.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	39,3	31,9	0,42	0,39	-
17.10.2025	3,02	0	158,439	0	0	157,154	0	0	0	1	42,2	37,6	0,42	0,39	-
18.10.2025	4,165	0	173,393	0	0	171,604	0	0	22	2	47,1	41,3	0,42	0,39	-
19.10.2025	3,663	0	173,16	0	0	171,586	0	0	24	0	44,5	39,4	0,42	0,39	-
20.10.2025	3,797	0	173,391	0	0	171,757	0	0	24	0	45,2	39,9	0,43	0,4	-
21.10.2025	3,463	0	173,344	0	0	171,897	0	0	24	0	42,7	37,9	0,43	0,4	-
22.10.2025	3,346	0	173,309	0	0	171,935	0	0	24	0	41,9	37,2	0,42	0,39	-
23.10.2025	3,255	0	173,666	0	0	172,279	0	0	24	0	41,8	37,3	0,42	0,39	-
Итого:	52,307	0	2771,472	0	0	2748,427	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,493														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	0,002	1,667	0	0	1,666	0	0	2699	340
23.10.2025	52,308	2773,136	0	0	2750,096	0	0	3249	342

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:38:20