

#282794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Иванникова подполковника 10-12, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9280
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103217
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,333	0	110,661	0	0,002	107,137	0	0,002	24	0	86	69,7	0,31	0,27	-11,6
19.02.2026	6,766	0,001	104,513	0	0	101,427	0	0	24	0	82,4	66,5	0,31	0,27	-
20.02.2026	6,426	0	89,377	0	0,001	86,76	0	0,001	24	0	82	64,3	0,32	0,27	-
21.02.2026	6,678	0	110,724	0	0	107,512	0	0	24	0	81,5	66,7	0,31	0,27	-
22.02.2026	5,578	0	77,127	0	0,001	75,08	0	0,001	24	0	77,6	59,8	0,33	0,26	-
23.02.2026	5,566	0	83,458	0	0	81,287	0	0	24	0	76,7	60,3	0,32	0,26	-
24.02.2026	5,581	0	87,963	0	0,001	85,722	0	0,001	24	0	75,8	60,3	0,31	0,26	-
25.02.2026	5,847	0	87,13	0	0	84,801	0	0	24	0	77,9	61,4	0,32	0,26	-
26.02.2026	5,869	0	100,555	0	0	97,915	0	0	24	0	77,1	62,8	0,31	0,26	-
27.02.2026	4,999	0	75,716	0	0,001	73,881	0	0,001	24	0	73,7	57,5	0,33	0,26	-
28.02.2026	4,36	0	54,898	0	0,001	53,585	0	0,001	24	0	73,2	53,8	0,34	0,26	-
01.03.2026	4,906	0	71,447	0	0	69,738	0	0	24	0	73,1	56,3	0,32	0,26	-
02.03.2026	5,262	0	89,726	0	0	87,572	0	0	24	0	73,4	59,1	0,32	0,26	-
03.03.2026	4,883	0	72,177	0	0	70,444	0	0	24	0	73,4	56,9	0,33	0,26	-
04.03.2026	5,352	0	91,436	0	0	89,253	0	0	24	0	73,2	58,9	0,32	0,26	-
05.03.2026	5,381	0	96,659	0	0	94,334	0	0	24	0	73,4	59,8	0,33	0,26	-
06.03.2026	5,167	0	85,095	0	0	83,016	0	0	24	0	74,1	59,2	0,33	0,27	-
07.03.2026	4,667	0	68,073	0	0	66,444	0	0	24	0	73,2	56,4	0,33	0,26	-
08.03.2026	4,219	0	52,383	0	0,001	51,139	0	0,001	24	0	72,9	53,3	0,34	0,26	-
09.03.2026	4,058	0	49,762	0	0	48,584	0	0	24	0	72,8	52,8	0,34	0,26	-
10.03.2026	3,873	0	44,147	0	0	43,109	0	0	24	0	72,5	51,1	0,35	0,25	-
11.03.2026	3,608	0	39,149	0	0	38,226	0	0	24	0	72,6	50,1	0,36	0,24	-
12.03.2026	4,036	0	46,356	0	0	45,264	0	0	24	0	72,7	51,5	0,35	0,23	-
13.03.2026	3,889	0	46,596	0	0	45,486	0	0	24	0	72,9	52,5	0,37	0,24	-
14.03.2026	3,421	0	34,843	0	0	34,03	0	0	24	0	72,3	48,3	0,37	0,24	-
15.03.2026	4,044	0	49,279	0	0	48,134	0	0	24	0	72,1	52	0,35	0,24	-
16.03.2026	4,695	0	64,963	0	0	63,411	0	0	24	0	73,2	55,5	0,35	0,25	-
17.03.2026	4,678	0	63,105	0	0	61,611	0	0	24	0	72,8	54,7	0,35	0,25	-
18.03.2026	4,715	0	66,345	0	0	64,77	0	0	24	0	72,9	55,5	0,34	0,25	-
Итого:	145,857	0	2113,663	0	0,008	2059,672	0	0,008	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,837														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	936,334	14956,906	0	1,072	14551,707	0	1,058	8411	4
18.03.2026	1082,193	17070,57	0	1,08	16611,381	0	1,066	9107	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:56:21