

#162718#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Иванникова подполковника 14-16, Калининград

6837

9281

ТВ7 (ASCII)

20103224

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,1	14,2	0	0	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,9	14,1	0	0	-
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,6	13,8	0	0	-
04.10.2025	1,339	0	13,351	0	0,377	13,084	0	0,373	24	0	66,1	42,8	0,17	0,1	-
05.10.2025	2,389	0,066	23,524	0	0	23,044	0	0	24	0	67	42,3	0,36	0,23	-
06.10.2025	2,079	0	20,063	0	0	19,657	0	0	24	0	66,8	41,6	0,35	0,23	-
07.10.2025	2,565	0	23,178	0	0,168	22,7	0	0,167	24	0	67,5	40,7	0,33	0,22	-
08.10.2025	2,923	0,025	26,253	0	0	25,709	0	0	24	0	67,5	40,4	0,31	0,22	-
09.10.2025	2,393	0	20,634	0	0	20,218	0	0	24	0	66,5	38,3	0,31	0,21	-
10.10.2025	2,387	0	20,535	0	0	20,118	0	0	24	0	66,8	38,5	0,31	0,21	-
11.10.2025	2,204	0	18,595	0	0	18,216	0	0	24	0	66,9	38	0,31	0,21	-
12.10.2025	2,295	0	19,577	0	0	19,178	0	0	24	0	67	38,4	0,3	0,21	-
13.10.2025	2,655	0	24,22	0	0	23,724	0	0	24	0	67,2	40,5	0,31	0,22	-
14.10.2025	2,81	0	26,291	0	0	25,747	0	0	24	0	67,5	41,4	0,33	0,23	-
15.10.2025	2,629	0	23,595	0	0	23,107	0	0	24	0	67,6	40,5	0,35	0,23	-
16.10.2025	2,558	0	22,593	0	0	22,126	0	0	24	0	67,5	39,9	0,36	0,23	-
17.10.2025	2,538	0	22,286	0	0	21,825	0	0	24	0	67,6	39,8	0,36	0,23	-
18.10.2025	3,012	0	29,295	0	0	28,688	0	0	24	0	67,5	42,5	0,35	0,24	-
19.10.2025	3,075	0	29,931	0	0,005	29,306	0	0,005	24	0	67,8	42,8	0,35	0,24	-
20.10.2025	3,391	0,001	33,389	0	0	32,668	0	0	24	0	69,2	44,4	0,33	0,23	-
21.10.2025	3,385	0	34,244	0	0	33,514	0	0	24	0	68,7	44,6	0,34	0,24	-
22.10.2025	3,099	0	30,118	0	0	29,485	0	0	24	0	68,2	43,1	0,35	0,24	-
23.10.2025	2,687	0	23,046	0	0	22,56	0	0	24	0	68,3	39,9	0,36	0,23	-
Итого:	52,413	0	484,718	0	0,55	474,674	0	0,545	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,519														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	67,799	638,339	0	0	624,662	0	0	4570	162
23.10.2025	120,214	1123,059	0	0,55	1099,336	0	0,545	5122	162

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:26:59