

#162717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Барнаульская 1-3, Калининград

6837

9282

ТВ7 (АСЦП)

20103222

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,9	15,7	0,29	0,02	-
02.10.2025	0,079	0	24,587	0	0	24,061	0	0	24	0	68,9	68,2	0,31	0,05	-
03.10.2025	0,414	0	50,753	0	0	49,662	0	0	24	0	69	67,1	0,38	0,07	-
04.10.2025	0,75	0	52,718	0	0	51,585	0	0	24	0	69,1	65,7	0,39	0,07	-
05.10.2025	0,888	0	52,354	0	0	51,229	0	0	24	0	69	64,9	0,4	0,07	-
06.10.2025	1,729	0	50,239	0	0	49,155	0	0	24	0	69,2	60,8	0,39	0,07	-
07.10.2025	2,306	0	45,834	0	0	44,844	0	0	24	0	69,2	57	0,36	0,07	-
08.10.2025	2,604	0	43,888	0	0	42,946	0	0	24	0	68,9	54,5	0,35	0,07	-
09.10.2025	3	0	44,591	0	0	43,647	0	0	24	0	68,4	52,1	0,35	0,08	-
10.10.2025	2,946	0	45,086	0	0	44,121	0	0	24	0	68,8	52,9	0,35	0,08	-
11.10.2025	3,614	0	45,578	0	0	44,592	0	0	24	0	69,2	49,9	0,35	0,08	-
12.10.2025	4,035	0	45,34	0	0	44,363	0	0	24	0	69,1	47,4	0,34	0,08	-
13.10.2025	3,92	0	45,451	0	0	44,481	0	0	24	0	68,7	47,8	0,35	0,09	-
14.10.2025	3,612	0	47,298	0	0	46,282	0	0	24	0	69	50,4	0,37	0,1	-
15.10.2025	3,55	0	50,197	0	0	49,106	0	0	24	0	69,5	52,3	0,39	0,11	-
16.10.2025	3,64	0	50,431	0	0	49,333	0	0	24	0	69,5	51,9	0,39	0,11	-
17.10.2025	3,7	0	50,241	0	0	49,151	0	0	24	0	69,5	51,5	0,39	0,1	-
18.10.2025	3,665	0	48,756	0	0	47,716	0	0	24	0	68,7	50,5	0,39	0,1	-
19.10.2025	3,725	0	48,9	0	0	47,85	0	0	24	0	69	50,5	0,39	0,1	-
20.10.2025	3,752	0	46,334	0	0	45,31	0	0	24	0	70,1	50,4	0,36	0,1	-
21.10.2025	3,806	0	47,388	0	0	46,358	0	0	24	0	69,5	49,9	0,38	0,1	-
22.10.2025	3,807	0	48,793	0	0	47,733	0	0	24	0	69,4	50,4	0,39	0,1	-
23.10.2025	3,924	0	49,638	0	0	48,536	0	0	24	0	70,3	51,1	0,39	0,1	-
Итого:	63,466	0	1034,395	0	0	1012,061	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,159														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	100,458	1154,917	0	0	1129,543	0	0	4666	67
23.10.2025	163,924	2189,314	0	0	2141,603	0	0	5218	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:27:49