

#166108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Барнаульская 1-3, Калининград

6837

9282

ТВ7 (АССII)

20103222

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,912	0	49,089	0	0	47,984	0	0	24	0	70,8	51,4	0,39	0,1	-
25.10.2025	3,897	0	48,581	0	0	47,486	0	0	24	0	70,7	51,2	0,39	0,09	-
26.10.2025	3,928	0	48,401	0	0	47,308	0	0	24	0	70,9	51,2	0,39	0,09	-
27.10.2025	3,913	0	47,343	0	0	46,279	0	0	24	0	70,8	50,6	0,38	0,09	-
28.10.2025	3,971	0	47,926	0	0	46,839	0	0	24	0	71,1	50,9	0,38	0,08	-
29.10.2025	3,996	0	48,218	0	0	47,126	0	0	24	0	71,1	50,9	0,39	0,08	-
30.10.2025	3,936	0	48,481	0	0	47,39	0	0	24	0	70,8	51,1	0,39	0,07	-
31.10.2025	3,929	0	48,037	0	0	46,954	0	0	24	0	70,8	50,9	0,38	0,06	-
01.11.2025	3,974	0	48,033	0	0	46,936	0	0	24	0	71,4	51,3	0,38	0,06	-
02.11.2025	3,905	0	48,917	0	0	47,819	0	0	24	0	70,7	51,3	0,39	0,06	-
03.11.2025	3,881	0	49,353	0	0	48,24	0	0	24	0	70,8	51,7	0,39	0,05	-
04.11.2025	3,898	0	48,688	0	0	47,584	0	0	24	0	71,1	51,6	0,39	0,04	-
05.11.2025	3,94	0	49,867	0	0	48,737	0	0	24	0	71,2	51,9	0,39	0,04	-
06.11.2025	3,934	0	49,522	0	0	48,399	0	0	24	0	71,1	51,8	0,39	0,03	-
07.11.2025	3,902	0	48,035	0	0	46,953	0	0	24	0	70,9	51,1	0,38	0,02	-
08.11.2025	3,963	0	47,54	0	0	46,47	0	0	24	0	70,9	50,6	0,38	0,01	-
09.11.2025	3,949	0	46,824	0	0	45,772	0	0	24	0	70,7	50,2	0,37	0,01	-
10.11.2025	3,963	0	47,414	0	0	46,345	0	0	24	0	70,8	50,5	0,38	0,01	-
11.11.2025	3,987	0	47,835	0	0	46,749	0	0	24	0	71,1	50,8	0,38	0,01	-
12.11.2025	3,954	0	47,688	0	0	46,615	0	0	24	0	70,7	50,6	0,38	0	-
13.11.2025	3,965	0	47,736	0	0	46,648	0	0	24	0	71,3	51,1	0,39	0,01	-
14.11.2025	3,964	0	48,845	0	0	47,746	0	0	24	0	70,7	51	0,39	0,01	-
15.11.2025	4,098	0	47,326	0	0	46,239	0	0	24	0	71,6	50,5	0,38	0	-
16.11.2025	4,524	0	46,222	0	0	45,041	0	0	24	0	75,9	52	0,38	0,01	-
17.11.2025	4,37	0	46,48	0	0	45,347	0	0	24	0	74	51,1	0,38	0	-
18.11.2025	4,253	0	44,4	0	0	43,349	0	0	24	0	72,8	49,4	0,36	0	-
19.11.2025	4,382	0	45,387	0	0	44,296	0	0	24	0	73,4	49,8	0,37	0	-
20.11.2025	4,493	0	44,219	0	0	43,118	0	0	24	0	74,9	50,1	0,37	0	-
21.11.2025	4,5	0	44,791	0	0	43,679	0	0	24	0	74,7	50,2	0,37	0	-
22.11.2025	4,477	0	43,901	0	0	42,812	0	0	24	0	74,7	49,9	0,37	0	-
23.11.2025	4,867	0	42,864	0	0	41,692	0	0	24	0	78,9	51,1	0,36	0	-
Итого:	126,625	0	1467,963	0	0	1433,952	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,244														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	163,924	2189,314	0	0	2141,603	0	0	5218	67
23.11.2025	290,549	3657,276	0	0	3575,554	0	0	5962	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:45:45