

#190206#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Барнаульская 1-3, Калининград
6837
9282
ТВ7 (АСЦП)
20103222
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,897	0	42,394	0	0	41,217	0	0	24	0	79,6	51,4	0,36	0	-3,3
25.11.2025	4,775	0	42,841	0	0	41,692	0	0	24	0	78	50,8	0,36	0	-3,9
26.11.2025	4,753	0	42,862	0	0	41,731	0	0	24	0	77,5	50,4	0,36	0	-0,9
27.11.2025	4,64	0	42,667	0	0	41,561	0	0	24	0	76,7	50,1	0,36	0	-0,4
28.11.2025	4,637	0	42,933	0	0	41,828	0	0	24	0	76,3	49,9	0,36	0	-1,3
29.11.2025	4,633	0	43,056	0	0	41,955	0	0	24	0	76,1	49,8	0,36	0	-0,4
30.11.2025	4,691	0	42,92	0	0	41,81	0	0	24	0	76,5	49,8	0,37	0,06	-0,3
01.12.2025	4,6	0	43,945	0	0	42,839	0	0	24	0	75,5	49,9	0,37	0,08	-0,5
02.12.2025	4,686	0	42,77	0	0	41,654	0	0	24	0	76,9	50,1	0,36	0,08	-
03.12.2025	4,419	0	44,426	0	0	43,361	0	0	24	0	73,4	49,1	0,37	0,11	-
04.12.2025	4,276	0	44,387	0	0	43,365	0	0	24	0	71,6	48,2	0,37	0,08	-
05.12.2025	4,252	0	45,739	0	0	44,702	0	0	24	0	71	48,4	0,38	0,1	-
06.12.2025	4,221	0	46,71	0	0	45,657	0	0	24	0	70,9	48,9	0,38	0,08	-
07.12.2025	4,146	0	44,778	0	0	43,77	0	0	24	0	70,8	48,2	0,37	0,03	-
08.12.2025	4,213	0	45,792	0	0	44,746	0	0	24	0	71,4	48,9	0,38	0,1	-
09.12.2025	4,172	0	47,494	0	0	46,424	0	0	24	0	70,9	49,5	0,38	0,08	-
10.12.2025	4,173	0	47,871	0	0	46,791	0	0	24	0	70,9	49,7	0,39	0,07	-
11.12.2025	4,155	0	46,965	0	0	45,901	0	0	24	0	71	49,5	0,38	0,12	-
12.12.2025	4,15	0	46,592	0	0	45,535	0	0	24	0	71,1	49,4	0,38	0,11	-
13.12.2025	4,103	0	45,293	0	0	44,272	0	0	24	0	70,9	48,8	0,37	0,1	-
14.12.2025	4,175	0	46,379	0	0	45,327	0	0	24	0	71,1	49,2	0,38	0,15	-
15.12.2025	4,129	0	44,434	0	0	43,429	0	0	24	0	71	48,4	0,37	0,11	-
16.12.2025	4,291	0	44,493	0	0	43,437	0	0	24	0	72,8	49,3	0,37	0,12	-
17.12.2025	4,598	0	44,187	0	0	43,063	0	0	24	0	75,9	50,4	0,38	0,05	-
18.12.2025	4,485	0	43,94	0	0	42,85	0	0	24	0	74,8	49,9	0,37	0,07	-
19.12.2025	4,267	0	45,179	0	0	44,132	0	0	24	0	71,9	48,9	0,37	0,02	-
20.12.2025	4,188	0	46,331	0	0	45,286	0	0	24	0	70,8	48,8	0,38	0	-
21.12.2025	4,185	0	46,438	0	0	45,381	0	0	24	0	71,1	49,2	0,38	0	-
22.12.2025	4,2	0	46,363	0	0	45,301	0	0	24	0	71,5	49,4	0,38	0	-
23.12.2025	4,675	0	44,072	0	0	42,918	0	0	24	0	77	51,1	0,38	0,03	-
Итого:	131,785	0	1344,251	0	0	1311,935	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,476														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	290,549	3657,276	0	0	3575,554	0	0	5962	67
23.12.2025	422,33	5001,531	0	0	4887,486	0	0	6682	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:56:17