

#162715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Павлика Морозова 158-170, Калининград

6954

9297

ТВ7 (АССII)

20104843

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,001	0	0,233	0	0	0,232	0	0	24	0	16,8	15,8	0,12	0,12	-
02.10.2025	4,508	0	190,146	0	0	187,379	0	0	24	0	55,5	49,8	0,29	0,28	-
03.10.2025	11,44	0	468,432	0	0	460,945	0	0	24	0	58,8	52,8	0,35	0,31	-
04.10.2025	10,834	0	333,008	0	0	327,653	0	0	24	0	59	51,1	0,33	0,3	-
05.10.2025	10,338	0	330,229	0	0	325,008	0	0	24	0	58,5	50,9	0,32	0,3	-
06.10.2025	10,157	0	325,39	0	0	320,257	0	0	24	0	58,4	50,9	0,32	0,29	-
07.10.2025	9,899	0	286,051	0	0	281,489	0	0	24	0	58,7	50,3	0,31	0,29	-
08.10.2025	9,969	0	285,158	0	0	280,657	0	0	24	0	58,4	50	0,31	0,29	-
09.10.2025	9,84	0	284,966	0	0	280,419	0	0	24	0	58,7	50,4	0,31	0,28	-
10.10.2025	9,688	0	284,864	0	0	280,381	0	0	24	0	58,3	50	0,31	0,28	-
11.10.2025	9,638	0	284,31	0	0	279,847	0	0	24	0	58,3	50	0,31	0,28	-
12.10.2025	9,775	0	285,544	0	0	281,017	0	0	24	0	58,5	50,2	0,31	0,28	-
13.10.2025	9,911	0	284,495	0	0	279,984	0	0	24	0	58,5	50	0,31	0,29	-
14.10.2025	10,024	0	284,529	0	0	280,026	0	0	24	0	58,5	50	0,31	0,29	-
15.10.2025	9,995	0	284,362	0	0	279,866	0	0	24	0	58,5	50	0,31	0,29	-
16.10.2025	10,042	0	284,592	0	0	280,074	0	0	24	0	58,6	50	0,31	0,29	-
17.10.2025	9,963	0	284,529	0	0	280,007	0	0	24	0	58,6	50,1	0,31	0,29	-
18.10.2025	10,125	0	278,44	0	0	274	0	0	24	0	58,7	49,8	0,31	0,29	-
19.10.2025	10,174	0	285,114	0	0	280,595	0	0	24	0	58,5	49,8	0,31	0,29	-
20.10.2025	10,347	0	285,841	0	0	281,318	0	0	24	0	58,5	49,7	0,32	0,29	-
21.10.2025	9,298	0	284,728	0	0	280,624	0	0	24	0	55,6	47,7	0,32	0,29	-
22.10.2025	8,108	0	283,59	0	0	280,068	0	0	24	0	51,7	44,8	0,31	0,29	-
23.10.2025	7,715	0	273,791	0	0	270,421	0	0	24	0	51,4	44,6	0,32	0,28	-
Итого:	211,789	0	6472,342	0	0	6372,267	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,585														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	0	0,017	0	0	0,017	0	0	1498	49
23.10.2025	211,788	6472,359	0	0	6372,284	0	0	2050	49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:31:24