

#131427#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.05.2025 по 05.06.2025

Потребитель
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»
Адрес потребителя
Абонентский номер

Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация
Мира пр-т 82, Калининград

Заводской номер счётчика 20110923	Показания прибора, ГДж 05.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 27.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,359	0	0.359	0.086

Подпись исполнителя



#131426#

Отчёт за период с 27.05.2025 по 05.06.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9395
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 20110923
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.05.2025	-	0.049	0	8.86	0	0	8.759	0	0	24	0	49.4	48.1	0.36	0.29
29.05.2025	-	0.044	0	8.711	0	0	8.612	0	0	24	0	49.4	48.2	0.33	0.27
30.05.2025	-	0.036	0	8.72	0	0	8.626	0	0	24	0	48	47	0.32	0.25
31.05.2025	-	0.036	0	9.169	0	0	9.071	0	0	24	0	47.8	46.9	0.34	0.25
01.06.2025	-	0.037	0	7.997	0	0	7.908	0	0	24	0	48.8	47.7	0.34	0.25
02.06.2025	-	0.042	0	8.904	0	0	8.805	0	0	24	0	49	47.9	0.33	0.25
03.06.2025	-	0.038	0	8.083	0	0	7.993	0	0	24	0	49	47.9	0.33	0.25
04.06.2025	-	0.04	0	7.787	0	0	7.7	0	0	24	0	49.1	47.8	0.33	0.25
05.06.2025	-	0.037	0	8.28	0	0	8.189	0	0	24	0	48.6	47.5	0.33	0.25
Итого:	-	0.359	0	76.511	0	0	75.663	0	0	216	0	48.79	47.67	0.33	0.26

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	134
05.06.2025	0.359	76.51	0	0	75.66	0	0	216	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения