

#207318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 12-18, Калининград
13
9243
ТВ7 (АСЦП)
20103287
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,763	0	42,897	0	0	41,645	0	0	24	0	82	49	0,43	0,41	-8,3
25.01.2026	5,881	0	44,994	0	0	43,682	0	0	24	0	81,9	49,8	0,43	0,41	-9,4
26.01.2026	5,621	0	45,873	0	0	44,614	0	0	24	0	79,2	49,1	0,43	0,41	-7,3
27.01.2026	5,621	0	46,924	0	0	45,63	0	0	24	0	79,3	49,9	0,43	0,41	-4,4
28.01.2026	5,444	0	44,223	0	0	43,016	0	0	24	0	78,9	48,7	0,43	0,41	-3,8
29.01.2026	5,868	0	42,976	0	0	41,7	0	0	24	0	82,8	49,2	0,43	0,41	-6
30.01.2026	5,79	0	40,446	0	0	39,239	0	0	24	0	83	47,8	0,43	0,41	-9,7
31.01.2026	5,855	0	39,589	0	0	38,391	0	0	24	0	83,7	47,3	0,43	0,41	-12,4
01.02.2026	5,766	0	37,282	0	0	36,151	0	0	24	0	83,8	45,8	0,43	0,41	-13,8
02.02.2026	6,103	0	38,523	0	0	37,308	0	0	24	0	85,7	46,6	0,43	0,41	-18,9
03.02.2026	6,388	0	41,764	0	0	40,43	0	0	24	0	86,3	48,6	0,43	0,41	-20,1
04.02.2026	6,41	0	42,455	0	0	41,094	0	0	24	0	86,4	49,2	0,43	0,41	-18
05.02.2026	6,326	0	45,159	0	0	43,761	0	0	24	0	84,8	50,3	0,43	0,41	-12,3
06.02.2026	5,944	0	46,498	0	0	45,151	0	0	24	0	81,6	50,1	0,43	0,4	-7,6
07.02.2026	5,602	0	45,115	0	0	43,867	0	0	24	0	79,5	49	0,43	0,41	-3,2
08.02.2026	5,617	0	44,186	0	0	42,943	0	0	24	0	80,2	49	0,43	0,41	-3,3
09.02.2026	5,767	0	41,463	0	0	40,227	0	0	24	0	82,9	48,7	0,43	0,41	-4,9
10.02.2026	5,883	0	42,688	0	0	41,416	0	0	24	0	83	49,1	0,43	0,41	-12,1
11.02.2026	5,617	0	45,704	0	0	44,44	0	0	24	0	79,6	49,4	0,43	0,41	-12,4
12.02.2026	5,212	0	45,403	0	0	44,238	0	0	24	0	76,3	48,2	0,43	0,41	-3,8
13.02.2026	5,245	0	45,008	0	0	43,833	0	0	24	0	77	48,5	0,43	0,41	-0,7
14.02.2026	5,603	0	44,749	0	0	43,485	0	0	24	0	80,5	49,7	0,43	0,41	-1,2
15.02.2026	5,981	0	44,047	0	0	42,698	0	0	24	0	84,3	50,8	0,43	0,41	-6,7
16.02.2026	6,214	0	43,435	0	0	42,043	0	0	24	0	86,4	51,2	0,43	0,41	-11,2
17.02.2026	6,167	0	43,586	0	0	42,218	0	0	24	0	85,5	50,6	0,43	0,41	-
Итого:	145,688	0	1084,987	0	0	1053,22	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,797														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	770,885	9492,658	0	0	9276,236	0	0	7952	341
17.02.2026	916,574	10577,647	0	0	10329,454	0	0	8552	341

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:05:40