

#162711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 12-18, Калининград

13

9243

ТВ7 (АСЦП)

20103287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,8	15,4	0	0,04	-
02.10.2025	2,298	0	36,758	0	0	35,958	0	0	24	0	69,6	54,4	0,16	0,16	-
03.10.2025	5,554	0	98,575	0	0	96,403	0	0	24	0	70	56,3	0,45	0,38	-
04.10.2025	5,288	0	90,356	0	0	88,413	0	0	24	0	69,1	54,8	0,45	0,39	-
05.10.2025	5,061	0	88,531	0	0	86,599	0	0	24	0	69,6	55,6	0,45	0,39	-
06.10.2025	4,895	0	82,437	0	0	80,629	0	0	24	0	69,8	55,3	0,44	0,39	-
07.10.2025	4,766	0	75,606	0	0	73,933	0	0	24	0	70,2	54,8	0,44	0,4	-
08.10.2025	4,62	0	72,209	0	0	70,632	0	0	24	0	69,7	54,1	0,44	0,4	-
09.10.2025	4,584	0	72,651	0	0	71,051	0	0	24	0	70,1	54,7	0,44	0,4	-
10.10.2025	4,636	0	72,727	0	0	71,12	0	0	24	0	70,1	54,5	0,44	0,4	-
11.10.2025	4,672	0	74,799	0	0	73,149	0	0	24	0	70,1	54,9	0,44	0,4	-
12.10.2025	4,56	0	74,018	0	0	72,391	0	0	24	0	70	54,9	0,44	0,4	-
13.10.2025	4,605	0	73,511	0	0	71,894	0	0	24	0	70	54,8	0,44	0,4	-
14.10.2025	4,636	0	73,768	0	0	72,146	0	0	24	0	70	54,6	0,44	0,4	-
15.10.2025	4,653	0	74,935	0	0	73,28	0	0	24	0	70,1	55	0,44	0,4	-
16.10.2025	4,632	0	75,032	0	0	73,385	0	0	24	0	70	54,9	0,44	0,4	-
17.10.2025	4,581	0	74,012	0	0	72,389	0	0	24	0	69,9	54,8	0,44	0,4	-
18.10.2025	4,599	0	72,232	0	0	70,648	0	0	24	0	69,8	54,3	0,44	0,4	-
19.10.2025	4,641	0	71,921	0	0	70,342	0	0	24	0	69,9	54,1	0,44	0,4	-
20.10.2025	4,596	0	70,393	0	0	68,859	0	0	24	0	69,6	53,7	0,44	0,4	-
21.10.2025	4,673	0	71,145	0	0	69,588	0	0	24	0	69,7	53,7	0,44	0,4	-
22.10.2025	4,684	0	72,45	0	0	70,851	0	0	24	0	70	54,2	0,44	0,4	-
23.10.2025	4,564	0	70,629	0	0	69,074	0	0	24	0	70	54,2	0,44	0,4	-
Итого:	101,798	0	1638,695	0	0	1602,734	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,314														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	221,243	2913,572	0	0	2850,824	0	0	5192	341
23.10.2025	323,04	4552,266	0	0	4453,557	0	0	5744	341

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 8:24:50