

#166102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 12-18, Калининград
13
9243
ТВ7 (АСЦП)
20103287
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	4,431	0	68,147	0	0	66,657	0	0	24	0	69,8	53,9	0,44	0,4	-
25.10.2025	4,443	0	67,59	0	0	66,117	0	0	24	0	69,6	53,5	0,44	0,4	-
26.10.2025	4,428	0	66,93	0	0	65,481	0	0	24	0	69,3	53,1	0,44	0,4	-
27.10.2025	4,515	0	67,23	0	0	65,767	0	0	24	0	69,5	53,2	0,44	0,4	-
28.10.2025	4,549	0	68,005	0	0	66,529	0	0	24	0	69,4	53,1	0,44	0,4	-
29.10.2025	4,573	0	67,339	0	0	65,87	0	0	24	0	69,6	53	0,44	0,4	-
30.10.2025	4,548	0	67,386	0	0	65,919	0	0	24	0	69,5	53,1	0,44	0,4	-
31.10.2025	4,506	0	66,532	0	0	65,092	0	0	24	0	69,2	52,7	0,44	0,4	-
01.11.2025	4,52	0	65,417	0	0	64,003	0	0	24	0	69,3	52,5	0,44	0,4	-
02.11.2025	4,506	0	66,711	0	0	65,26	0	0	24	0	69,5	53	0,44	0,4	-
03.11.2025	4,535	0	68,546	0	0	67,047	0	0	24	0	69,7	53,5	0,44	0,4	-
04.11.2025	4,553	0	68,768	0	0	67,272	0	0	24	0	69,5	53,3	0,44	0,4	-
05.11.2025	4,553	0	69,721	0	0	68,189	0	0	24	0	69,9	53,9	0,44	0,4	-
06.11.2025	4,497	0	69,563	0	0	68,039	0	0	24	0	69,7	54	0,44	0,4	-
07.11.2025	4,523	0	68,305	0	0	66,805	0	0	24	0	69,9	53,8	0,44	0,4	-
08.11.2025	4,533	0	66,447	0	0	64,999	0	0	24	0	69,6	53	0,44	0,4	-
09.11.2025	4,554	0	65,989	0	0	64,554	0	0	24	0	69,5	52,6	0,44	0,4	-
10.11.2025	4,614	0	66,811	0	0	65,36	0	0	24	0	69,5	52,6	0,44	0,4	-
11.11.2025	4,61	0	66,69	0	0	65,231	0	0	24	0	69,6	52,8	0,43	0,4	-
12.11.2025	4,581	0	65,317	0	0	63,906	0	0	24	0	69,3	52,2	0,43	0,4	-
13.11.2025	4,583	0	65,895	0	0	64,47	0	0	24	0	69,3	52,3	0,43	0,4	-
14.11.2025	4,563	0	66,715	0	0	65,256	0	0	24	0	69,7	53	0,44	0,4	-
15.11.2025	4,575	0	64,244	0	0	62,834	0	0	24	0	69,9	52,5	0,44	0,4	-
16.11.2025	5,009	0	62,979	0	0	61,469	0	0	24	0	73,4	54	0,43	0,4	-
17.11.2025	4,767	0	63,205	0	0	61,747	0	0	24	0	71,8	53,3	0,43	0,4	-
18.11.2025	4,597	0	60,972	0	0	59,626	0	0	24	0	69,9	51,5	0,43	0,4	-
19.11.2025	4,762	0	62,12	0	0	60,721	0	0	24	0	70,8	52,1	0,43	0,4	-
20.11.2025	4,897	0	60,062	0	0	58,666	0	0	24	0	72	52,1	0,43	0,4	-
21.11.2025	4,816	0	60,025	0	0	58,646	0	0	24	0	71,6	52	0,44	0,41	-
22.11.2025	4,849	0	59,088	0	0	57,724	0	0	24	0	71,8	51,8	0,44	0,41	-
23.11.2025	5,405	0	59,223	0	0	57,702	0	0	24	0	76,2	53,9	0,44	0,4	-
Итого:	143,395	0	2031,972	0	0	1986,958	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,249														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	323,04	4552,266	0	0	4453,557	0	0	5744	341
23.11.2025	466,434	6584,238	0	0	6440,517	0	0	6488	341

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:45:14