

#207317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Римского-Корсакого 16-16а, Калининград
13
9293
ТВ7 (АСЦП)
20105580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,156	0	45,613	0	0	44,134	0	0	24	0	86,9	59	0,29	0,22	-8,3
25.01.2026	5,177	0	48,474	0	0	46,935	0	0	24	0	85,9	59,6	0,3	0,23	-9,4
26.01.2026	4,965	0	50,097	0	0	48,593	0	0	24	0	83,2	58,8	0,3	0,23	-7,3
27.01.2026	4,895	0	50,989	0	0	49,468	0	0	24	0	82,8	59,2	0,3	0,23	-4,4
28.01.2026	4,873	0	47,736	0	0	46,284	0	0	24	0	83,8	58,7	0,29	0,23	-3,8
29.01.2026	5,134	0	44,89	0	0	43,438	0	0	24	0	86,9	58,7	0,29	0,22	-6
30.01.2026	5,204	0	42,483	0	0	41,064	0	0	24	0	88,4	58,2	0,28	0,22	-9,7
31.01.2026	5,163	0	40,97	0	0	39,598	0	0	24	0	88,6	57,5	0,28	0,22	-12,4
01.02.2026	5,161	0	38,218	0	0	36,913	0	0	24	0	89,5	56,2	0,27	0,22	-13,8
02.02.2026	5,294	0	38,198	0	0	36,869	0	0	24	0	90,5	56,3	0,27	0,22	-18,9
03.02.2026	5,546	0	42,196	0	0	40,705	0	0	24	0	91,4	58,9	0,29	0,22	-20,1
04.02.2026	5,544	0	43,563	0	0	42,044	0	0	24	0	90,6	59,2	0,29	0,22	-18
05.02.2026	5,565	0	47,935	0	0	46,313	0	0	24	0	89	60,4	0,3	0,23	-12,3
06.02.2026	5,269	0	50,821	0	0	49,225	0	0	24	0	85,4	59,9	0,3	0,23	-7,6
07.02.2026	5,002	0	50,308	0	0	48,787	0	0	24	0	83,5	59	0,3	0,23	-3,2
08.02.2026	5,028	0	48,711	0	0	47,21	0	0	24	0	84,4	59	0,29	0,23	-3,3
09.02.2026	5,213	0	43,958	0	0	42,507	0	0	24	0	87,8	58,6	0,28	0,22	-4,9
10.02.2026	5,074	0	44,221	0	0	42,79	0	0	24	0	86,8	58,5	0,28	0,22	-12,1
11.02.2026	5,012	0	51,203	0	0	49,665	0	0	24	0	83,2	59,1	0,3	0,23	-12,4
12.02.2026	4,655	0	51,657	0	0	50,213	0	0	24	0	79,7	57,6	0,3	0,23	-3,8
13.02.2026	4,74	0	51,367	0	0	49,903	0	0	24	0	80,8	58,1	0,3	0,23	-0,7
14.02.2026	5,081	0	48,891	0	0	47,383	0	0	24	0	84,5	59	0,3	0,23	-1,2
15.02.2026	5,518	0	47,875	0	0	46,261	0	0	24	0	88,9	60,5	0,3	0,23	-6,7
16.02.2026	5,618	0	45,896	0	0	44,28	0	0	24	0	91,2	61	0,29	0,23	-11,2
17.02.2026	5,532	0	45,306	0	0	43,744	0	0	24	0	90	59,9	0,29	0,23	-
Итого:	129,419	0	1161,576	0	0	1124,326	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,911														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	465,678	6689,988	0	0	6524,231	0	0	3105	433
17.02.2026	595,096	7851,564	0	0	7648,555	0	0	3705	433

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 8:06:13