

#166101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Римского-Корсакого 16-16а, Калининград
13
9293
ТВ7 (ASCII)
20105580
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,805	0	64,424	0	0	62,962	0	0	24	0	71,1	56,6	0,32	0,22	-
25.10.2025	3,826	0	63,65	0	0	62,214	0	0	24	0	70,9	56,2	0,32	0,22	-
26.10.2025	3,839	0	63,595	0	0	62,146	0	0	24	0	71,1	56,4	0,32	0,22	-
27.10.2025	3,828	0	62,204	0	0	60,794	0	0	24	0	71	56	0,31	0,22	-
28.10.2025	3,833	0	62,731	0	0	61,299	0	0	24	0	71,3	56,4	0,32	0,22	-
29.10.2025	3,824	0	63,114	0	0	61,669	0	0	24	0	71,3	56,6	0,32	0,22	-
30.10.2025	3,789	0	63,508	0	0	62,067	0	0	24	0	71	56,5	0,32	0,22	-
31.10.2025	3,782	0	62,948	0	0	61,52	0	0	24	0	71	56,4	0,31	0,21	-
01.11.2025	3,887	0	63,925	0	0	62,453	0	0	24	0	71,6	56,8	0,32	0,21	-
02.11.2025	3,823	0	66,027	0	0	64,535	0	0	24	0	70,9	56,8	0,32	0,21	-
03.11.2025	3,844	0	67,09	0	0	65,568	0	0	24	0	71	57	0,33	0,21	-
04.11.2025	3,887	0	66,743	0	0	65,218	0	0	24	0	71,3	57,1	0,32	0,21	-
05.11.2025	3,818	0	68,634	0	0	67,066	0	0	24	0	71,3	57,8	0,33	0,21	-
06.11.2025	3,844	0	69,593	0	0	68,002	0	0	24	0	71,3	57,9	0,33	0,21	-
07.11.2025	3,856	0	67,18	0	0	65,656	0	0	24	0	71,1	57,1	0,32	0,21	-
08.11.2025	3,858	0	65,402	0	0	63,916	0	0	24	0	71,1	56,7	0,31	0,21	-
09.11.2025	3,856	0	64,419	0	0	62,958	0	0	24	0	71	56,4	0,31	0,21	-
10.11.2025	3,855	0	64,475	0	0	63,009	0	0	24	0	71,1	56,5	0,32	0,21	-
11.11.2025	3,922	0	65,14	0	0	63,652	0	0	24	0	71,3	56,6	0,32	0,21	-
12.11.2025	3,883	0	65,184	0	0	63,706	0	0	24	0	71	56,4	0,32	0,21	-
13.11.2025	3,912	0	66,06	0	0	64,543	0	0	24	0	71,5	57,1	0,32	0,21	-
14.11.2025	3,856	0	66,14	0	0	64,642	0	0	24	0	71	56,7	0,32	0,21	-
15.11.2025	3,979	0	63,922	0	0	62,438	0	0	24	0	71,9	56,7	0,32	0,21	-
16.11.2025	4,417	0	62,274	0	0	60,669	0	0	24	0	76,4	59	0,32	0,21	-
17.11.2025	4,183	0	62,691	0	0	61,153	0	0	24	0	74,2	57,9	0,31	0,21	-
18.11.2025	4,084	0	59,614	0	0	58,188	0	0	24	0	73,1	56,4	0,3	0,21	-
19.11.2025	4,119	0	60,095	0	0	58,641	0	0	24	0	73,7	57	0,31	0,22	-
20.11.2025	4,255	0	58,168	0	0	56,703	0	0	24	0	75,3	57,4	0,3	0,21	-
21.11.2025	4,202	0	58,314	0	0	56,851	0	0	24	0	75,1	57,4	0,31	0,22	-
22.11.2025	4,194	0	57,212	0	0	55,779	0	0	24	0	75,1	57,2	0,3	0,21	-
23.11.2025	4,685	0	56,087	0	0	54,534	0	0	24	0	79,4	58,9	0,31	0,22	-
Итого:	122,745	0	1970,563	0	0	1924,551	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,317														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	66,363	1252,634	0	0	1225,394	0	0	897	433
23.11.2025	189,11	3223,199	0	0	3149,947	0	0	1641	433

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:45:58