

#165552#

Абонент: Баграмяна 4, Калининград, СКМ-2
УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111339
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.10.2025 по 23.11.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. M1, т	Под. труб. M2, Гкал	Разность, M1-M2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	P под., кПа	P обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.10.2025	4,60	250,83	0,00	250,83	71,17	50,26	20,91	517,10	409,30	24,00
25-26.10.2025	4,67	255,32	0,00	255,32	72,56	50,93	21,63	519,60	413,90	24,00
26-27.10.2025	4,72	256,05	0,00	256,05	72,98	51,22	21,76	519,80	416,70	24,00
27-28.10.2025	4,62	244,77	0,00	244,77	74,25	51,49	22,76	515,50	418,80	24,00
28-29.10.2025	4,74	251,59	0,00	251,59	75,98	52,52	23,46	519,50	416,80	24,00
29-30.10.2025	4,70	251,25	0,00	251,25	75,55	52,42	23,13	522,50	415,30	24,00
30-31.10.2025	4,67	257,46	0,00	257,46	74,37	51,59	22,78	520,90	416,60	24,00
31-01.11.2025	4,61	253,18	0,00	253,18	74,31	51,48	22,83	518,50	417,30	24,00
01-02.11.2025	4,65	247,50	0,00	247,50	75,31	52,34	22,97	522,00	414,70	24,00
02-03.11.2025	4,65	261,58	0,00	261,58	74,36	52,32	22,04	522,90	412,70	24,00
03-04.11.2025	4,59	259,95	0,00	259,95	73,88	52,07	21,81	524,70	412,80	24,00
04-05.11.2025	4,66	252,71	0,00	252,71	73,08	51,68	21,40	522,60	411,10	24,00
05-06.11.2025	4,64	257,25	0,00	257,25	74,19	52,32	21,87	522,40	407,80	24,00
06-07.11.2025	4,62	258,36	0,00	258,36	74,16	52,47	21,69	523,50	408,80	24,00
07-08.11.2025	4,64	256,25	0,00	256,25	73,58	52,39	21,19	525,50	408,90	24,00
08-09.11.2025	4,63	248,55	0,00	248,55	73,20	51,84	21,36	522,40	410,90	24,00
09-10.11.2025	4,55	243,56	0,00	243,56	73,66	51,69	21,97	514,50	413,30	24,00
10-11.11.2025	4,67	251,24	0,00	251,24	74,79	52,08	22,71	514,40	412,90	24,00
11-12.11.2025	4,67	251,00	0,00	251,00	74,09	51,87	22,22	517,40	411,20	24,00
12-13.11.2025	4,63	253,50	0,00	253,50	73,28	51,12	22,16	519,30	414,20	24,00
13-14.11.2025	4,68	252,94	0,00	252,94	72,89	51,61	21,28	529,10	416,80	24,00
14-15.11.2025	4,58	254,48	0,00	254,48	72,82	51,65	21,17	529,30	413,90	24,00
15-16.11.2025	4,61	239,68	0,00	239,68	73,85	51,99	21,86	526,70	414,90	24,00
16-17.11.2025	5,11	218,30	0,00	218,30	75,35	52,40	22,95	523,80	417,20	24,00
17-18.11.2025	4,91	222,62	0,00	222,62	76,10	53,03	23,07	526,50	416,00	24,00
18-19.11.2025	4,60	205,02	0,00	205,02	75,10	52,61	22,49	524,90	411,40	24,00
19-20.11.2025	4,87	221,17	0,00	221,17	74,84	52,36	22,48	523,10	414,80	24,00
20-21.11.2025	4,98	210,75	0,00	210,75	74,41	51,88	22,53	522,80	418,00	24,00
21-22.11.2025	5,04	215,98	0,00	215,98	74,74	51,64	23,10	520,10	421,00	24,00
22-23.11.2025	4,92	207,75	0,00	207,75	76,12	52,06	24,06	521,90	422,90	24,00
23-24.11.2025	5,33	193,61	0,00	193,61	77,64	53,05	24,59	526,20	420,20	24,00
Итого	146,56	7 504,20	0,00	7 504,20	74,28	51,95	22,33	521,92	414,55	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 193,61 / 261,58 dT = T1-T2: 22,33

Показания интеграторов	На 00:00 24.10.2025	На 00:00 24.11.2025	Результат за период	На 27.11.2025 9:20:00
Количество тепловой энергии, Гкал	9 322,60	9 469,14	146,56	9 486,80
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	589 011,10	596 515,27	7 504,20	597 163,72
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	75 578,10	76 322,08	744,00	76 403,42
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

подвержено с себя

Сформировано 27.11.2025 7:41:26

