

#179226#

Абонент: Баграмяна 4, Калининград, СКМ-2
УКЛР

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111339
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.11.2025 по 23.12.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.11.2025	5,33	187,03	0,00	187,03	77,11	52,84	24,27	527,40	421,50	24,00
25-26.11.2025	5,30	199,89	0,00	199,89	76,22	52,81	23,41	528,50	420,30	24,00
26-27.11.2025	5,12	192,05	0,00	192,05	76,85	52,32	24,53	527,30	423,10	24,00
27-28.11.2025	4,95	185,80	0,00	185,80	75,57	52,95	22,62	530,70	416,90	24,00
28-29.11.2025	5,01	188,42	0,00	188,42	74,23	52,06	22,17	529,50	416,30	24,00
29-30.11.2025	4,89	185,35	0,00	185,35	73,97	51,69	22,28	530,30	417,70	24,00
30-01.12.2025	4,95	187,19	0,00	187,19	73,37	50,66	22,71	531,50	417,40	24,00
01-02.12.2025	4,96	194,08	0,00	194,08	72,98	50,31	22,67	530,40	417,70	24,00
02-03.12.2025	5,01	182,99	0,00	182,99	73,07	49,87	23,20	529,90	418,20	24,00
03-04.12.2025	4,83	206,54	0,00	206,54	72,06	50,18	21,88	534,70	417,70	24,00
04-05.12.2025	4,58	212,22	0,00	212,22	71,23	50,65	20,58	532,70	417,80	24,00
05-06.12.2025	4,72	231,17	0,00	231,17	72,78	52,64	20,14	540,10	416,00	24,00
06-07.12.2025	4,79	248,03	0,00	248,03	72,86	53,07	19,79	543,00	412,40	24,00
07-08.12.2025	4,57	228,56	0,00	228,56	71,28	52,71	18,57	535,20	413,80	24,00
08-09.12.2025	4,70	234,12	0,00	234,12	72,87	54,04	18,83	537,60	414,50	24,00
09-10.12.2025	4,73	256,68	0,00	256,68	72,40	54,65	17,75	545,90	407,70	24,00
10-11.12.2025	4,69	251,41	0,00	251,41	71,70	54,05	17,65	542,70	409,70	24,00
11-12.12.2025	4,69	249,57	0,00	249,57	70,50	53,20	17,30	538,50	409,70	24,00
12-13.12.2025	4,63	242,43	0,00	242,43	71,14	55,39	15,75	534,30	413,50	24,00
13-14.12.2025	9,16	469,30	0,00	469,30	73,03	53,40	19,63	531,70	418,90	48,00
14-15.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	53,40	19,63	531,70	418,90	0,00
15-16.12.2025	4,48	220,47	0,00	220,47	74,18	54,68	19,50	535,60	416,70	24,00
16-17.12.2025	4,74	215,74	0,00	215,74	74,81	54,86	19,95	536,10	415,50	24,00
17-18.12.2025	5,05	204,36	0,00	204,36	73,66	53,78	19,88	535,40	417,60	24,00
18-19.12.2025	4,97	204,83	0,00	204,83	72,28	53,14	19,14	535,50	417,00	24,00
19-20.12.2025	4,72	223,26	0,00	223,26	71,30	52,83	18,47	533,80	417,60	24,00
20-21.12.2025	4,65	232,99	0,00	232,99	72,27	53,68	18,59	535,80	416,20	24,00
21-22.12.2025	4,70	234,31	0,00	234,31	72,19	53,64	18,55	534,80	414,80	24,00
22-23.12.2025	4,73	233,82	0,00	233,82	72,20	53,51	18,69	532,90	415,20	24,00
23-24.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	53,51	18,69	532,90	415,20	0,00
Итого	139,65	6 302,61	0,00	6 302,61	73,11	52,88	20,23	534,21	416,18	696,00


Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 469,30 dT = T1-T2: 20,23


Показания интеграторов	На 00:00 24.11.2025	На 00:00 23.12.2025	Результат за период	На 23.12.2025 8:37:00
Количество тепловой энергии, Гкал	9 469,14	9 608,77	139,65	9 610,55
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	596 515,27	602 817,86	6 302,61	602 897,92
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	76 322,08	77 018,06	696,00	77 026,68
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Сформировано 23.12.2025 6:58:49



Подписи
поставщика



проверено с сайтом